VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka
„III/32219 - Mělice - II/333“

ZADAVATEL: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 22. 3. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „**ZD**“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „**V**“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**	**Vysvětlení zadávací dokumentace**
3.	Dobrý den, rádi bychom se zeptali na položku č. 25 - 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD v objektu SO 134.1. Dle technické zprávy i popisku položky má být celková délka obruby 2m. Tato výměra by však neodpovídala celkovému množství položky, které je uvedeno v m3. Upřesní zadavatel výpočet této položky? Děkujeme za odpověď.	Délka obruby z palisád je 2,0 m. Rozměr palisády je 0,60/0,18/0,12m (výška/šířka/délka). Délka 2,0/0,18=11 ks palisád. Výkaz je tedy počet*výška*šířka*délka) 11*0,6*0,18*0,12=0,143 m3

S pozdravem

Petr Lis
Digitálně podepsal Petr Lis
DN: c=CZ, cn=Petr Lis, o=A.I. Consulting s.r.o., givenName=Petr, sn=Lis, serialNumber=ICA - 10346043
Datum: 2022.03.22 14:00:31 +01'00'

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis