

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka
„III/32219 - Mělice - II/333“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 23. 3. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
4.	U položky 02911OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ je uvedeno v popisu položky PROVIZORNÍ CENA. Může zadavatel blíže specifikovat, co je myšleno provizorní cenou (je tato cena určena preliminářem)?	Text „provizorní cena“ neberte vůbec v potaz, smažeme ho. Vyskytuje se ve všech 3 projektech chodníků. Nově tedy popis položky bude: „cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních (grafika + cd)“.
5.	Ve VV Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice je použita položka SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 a v TZ je uveden postřík nemodifikovaný. Může zadavatel upřesnit, který postřík bude použit?	Bude to nemodifikovaný spojovací postřík z emulze do 0,5 kg/m2, tedy položka 572213. Platí to pro stavební objekty SO 135.1, 135.2, 136.1, 136.2.
6.	Ve VV Mělice - prodloužení chodníku podél III/32220 ve směru na Lohenice, je v popisu položky TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST	Bude to jednotně SN 10. Vyskytuje se v SO 120, 135, 136.

	HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I, vsakovací drenážní trativod DN 200, tvrdá celoperforovaná troubaPE-HD SN 8. V TZ je navržený podélný drenážní trativod z PE-HD DN 200mm mm s tuhostí min. SN 10. Může zadavatel upřesnit SN drenážního trativodu?	
--	--	--

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis