



- LEGENDA - OBJEKT 101 - CHODNÍK:

 - NOVÉ OBRUBY/HRANY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
 - SNÍŽENÉ OBRUBY SJEZDY NA +5 cm, BEZBARIÉR NA +2 cm
 - OPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.-DLAŽBA RELIEFNI
 - OPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.-UMĚLÁ VODÍCI LINIE
 - OPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.-DLAŽBA KONTRASTNÍ
 - OPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.-DLAŽBA HLADKÝ POVRCH
 - CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA 6 cm
 - CHODNÍKY - MLATOVÝ KRYT
 - CHODNÍKY - ŽULOVÁ MOZAIKA
 - PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 8 cm
 - SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 8 cm
 - SJEZDY - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ
 - ZASTÁVKOVÝ ŽALIV - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ
 - OHUMUSOVÁNÍ + ZELEŇ
- FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 5cm PRO NÁPOJENÍ
 - NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI
 - NOVÉ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTI
 - PŘIROZENÁ VODÍCI LINIE
 - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VELIKOST ZÁKLADNÍ, TYP REFLEXNÍ
 - NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - STROMY (KEŘE) URČENÉ KE KÁCENÍ
 - NOVÉ NABÝZENÉ STROMY K VÝSADBĚ

Legenda zaměření:

- ovod budovy zděné
- vstup do budovy
- kraj asfaltu silnice
- plot
- obrubník
- strom
- kanalizační šachta
- kanalizační vpust
- šoupě-voda
- podzemní hydrant
- dopravní značka
- lampa
- mezník
- zahradní zeleň
- jiná plocha

Legenda rozvodu VO

- Trasa navrhovaného kabelu venkovního osvětlení CYKY-J 4x10 mm² (otevřený výkop)
- Trasa navrhovaného rozvodu bude uložena v chrániče pod komunikací (protlak)
- Stávající ocelový osvětlovací stožár venkovního osvětlení, který bude využit jako napájecí bod navrhovaného přisvětlení přechodu pro chodce.
- Navrhovaný ocelový osvětlovací stožár venkovního osvětlení pro osvětlení se svítidlem LED o předpokládaném příkonu 55 W. Svítidlo bude osazeno buď přímo na vrchol stožáru nebo na výložník podle vybraného typu ve výši 6m nad komunikací.
- Stožár bude žárově zinkován.

Podzemní sítě byly zakresleny podle podkladů správců.
Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech organizací obhospodařujících podzemní sítě k jejich přesnému vtyčení.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
HIP:	Profese: EL	P. Slezák	
ing. R. Loukota	P. Slezák	P. Slezák	
Obec: DOLNÍ ÚJEZD		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: OBEC DOLNÍ ÚJEZD, DOLNÍ ÚJEZD ČP. 281, 569 61 DOLNÍ ÚJEZD, IČ: 00276596		Paré:	
Akce: DOLNÍ ÚJEZD ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V CENTRU OBCE D.1 - Stavební část		Zak. č.: 2/2019	
D.1.4 - Objekt 401 - Přisvětlení přechodu		Druh projektu: DUR+DSP	
Výkres: Situace rozvodu		Datum: 01. 2019	
		Formát: 4 x A4	
		Měřítko: 1:250	
		V002	

Petr Slezák
PROJEKTY ELEKTRO
IČO: 729 62 160
530 02 Pardubice, Palackého třída 1930
mobil: 604370940
e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz