



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-57003-1/ČJ-2021-170606

Pardubice 30. července 2021

Počet stran: 2

Ing. Tomáš Rak  
Truhlářská 264/22  
50341 Hradec Králové**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 28. července 2021, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části Rokytina – II. etapa“. Předmětem stavby je výstavba 3 nových místních komunikací funkční skupiny D2 (chodník). Šířka chodníků je navržena min. 1,5 m. Délky komunikací jsou navržena Větev A - 153 m, Větev B - 29 m a větev C - 12 m. V rámci stavby nedojde ke změně místní úpravy provozu. Nově navržené plochy nebudou využívány jako nástupiště zastávek veřejné dopravy.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části Rokytina – II. etapa“ ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) V místech předpokládaného vstupu chodců do vozovky musí být dodržen rozhled na vyčkávací plochy dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.
- 2) Provedení připojení sousedních nemovitostí (samostatný sjezd) požadujeme provést chodníkovým přejezdem přes sklopenou silniční obrubu (ČSN 73 6110 čl. 3.1.29 a obr. 53b) tak, aby bylo zachováno v maximální možné šířce výškové vedení chodníku a bylo zřejmé, že připojení netvoří křižovatku pozemních komunikací.
- 3) Umístění uličních vpustí požadujeme upravit dle čl. 13.2 ČSN 73 6110, aby nedocházelo při jejich pojiždění ke vzniku poruch.
- 4) Větev B - navržený ocelový sloupek bude zaměněn za prvek městského mobiliáře schváleného MDČR, popř. za flexibilní regulační sloupek schváleného typu (nikoli baliseta).

Rožkova 2757  
530 02 Pardubice

www.policie.cz

Tel.: 974 566 250  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: ndihp32

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

*Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

npor. Ing. Pavel Barva  
vedoucí dopravního inspektorátu  
z r. por. Ing. Jiří Moučka  
podepsáno elektronicky