

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 7. 4. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	Součástí zadávací dokumentace je realizace nových dřevěnoocelových vrat. Ve výkresové dokumentaci chybí rozkreslení a popis (druh dřeva, povrchová úprava, typ konstrukce). Bez těchto podkladů není možné adekvátně nacenit příslušnou položku. Doplní zadavatel tyto podklady?	Uvedená položka se v projektové dokumentaci nevyskytuje.
3.	Pro odvodnění zemní pláně je navržen podélný trativod. V projektové dokumentaci a výkazu výměr není uvedena kruhová tuhost, materiál (PE, PP....) a zda jde to trubkové nebo vinuté provedení. Upřesní zadavatel tyto parametry?	Drenáže DN150 budou PE, kruhové tuhosti SN 4 kN/m2 ve vinutém provedení.

S pozdravem

