

Vysvětlení č. 4 - 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 29. března 2022 na profilu Zadavatele.

Zadavatel č. 1 a

Vedoucí Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Zadavatel č. 2:

Obec Rokytno

Sídlo: Rokytno 21, 533 04 Sezemice

IČ: 00274178

Zastoupen: Petrou Vrbatovou, starostkou

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 13.4.2022:

Dotaz:

Součástí zadávací dokumentace je realizace nových dřevěnoocelových vrat. Ve výkresové dokumentaci chybí rozkreslení a popis (druh dřeva, povrchová úprava, typ konstrukce). Bez těchto podkladů není možné adekvátně nacenit příslušnou položku. Doplní zadavatel tyto podklady?

Odpověď:

Základní materiál konstrukce: lepené lamely (lepené smrkové dřevo). Všechno dřevo je tzv. mimostředové dřevo, což zabraňuje kroucení či praskání dřeva. Všechno dřevo je vyspraveno a hladce broušeno. Dřevo bude ošetřeno bezbarvým základním nátěrem jako ochrana proti škůdcům.

Dotaz:

Pro odvodnění zemní pláně je navržen podélný trativod. V projektové dokumentaci a výkazu výměr není uvedena kruhová tuhost, materiál (PE, PP....) a zda jde to trubkové nebo vinuté provedení. Upřesní zadavatel tyto parametry?

Odpověď:

Pro trativod bude použita perforovaná flexibilní drenážní hadice PE (vinuté provedení).



V Pardubicích dne 14. dubna 2022

za Zadavatele

.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

