



Naše značka : 355/18/Ba
Vyřizuje : Bartoníček
V Holicích : 5.11.2018

DSP a.s
Kostěnice 111
Pardubice
530 02

Věc : Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Výstavba chodníku a zastávek BUS Hrachoviště DÚR + DSP

Z hlediska stavby se jedná o výstavbu nového komunikace pro chodce a nových ploch autobusových zastávek. Stavba bude napojena na stávající chodník. Výškově a šířkově bude komunikace navazovat na vozovku silnice III/298 23.

S výše uvedenou akcí souhlasíme za podmínek :

- stavebník před zahájením stavby požádá provoz vodovodů středisko Holice o vytyčení trasy vodovodního potrubí
- poloha potrubí a související zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu, v případě poškození musí být poloha vodovodního potrubí neprodleně znovu vytyčena
- požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5m od obrysu potrubí na každou stranu, v tomto prostoru se nesmí vysazovat trvalé porosty, sloupky zábradlí v ochranném pásmu navrhnout se snadnou demontáží pro případ havárie na našem zařízení
- v případě hloubení výkopu hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního potrubí, použito žádných mechanizačních prostředků
- po celou dobu opravy chodníku musí být veškeré zákopové soupravy šoupat, vodovodních přípojek včetně hydrantů chráněny proti poškození těžkými vozidly
- sloupky svislých dopravních značek musí být osazeny min. 1m od obrysu našeho zařízení
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena, stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- bez souhlasu provozovatele nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad vodovodním potrubím
- termín zahájení prací v blízkosti vytyčeného zařízení bude min. 14 dní předem nahlášen provozu vodovodů středisku VAK Holice
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou zařízení s podmínkami práce v její blízkost, při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost na středisku VAK Holice



- Veškeré uzávěry, které budou stavbou dotčeny, budou mezi VAK Pce a.s. (provoz Holice) a investorem (resp. provádějící firmou) konzultovány a VAK Pce a.s. zajistí jejich případnou výměnu. V opačném případě odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly poškozením stávajících uzávěrů
- veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety
- dojde-li k poškození našeho zařízení budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem výše uvedené stavby
- Kanalizace není v majetku VAK Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

S pozdravem

Bartoniček Tomáš
vedoucí provozu