

oddělení majetkové správy
Tovární 1150, 537 83 Chrudim

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Váš dopis zn. / ze dne
22.4.2020

Naše značka
SUSPK/2353/2020

Vyřizuje
Polanská, DiS.
tel.č.469699025

V Chrudimi dne
28.4.2020

Vyjádření k PD „Chodník Hlinsko – Rváčov, I. Etapa“.

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd a Správa a údržba silnic Pardubického kraje má na základě zřizovací listiny organizace právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje, a to pozemkem p. č. 2769/1 k. ú. Hlinsko v Čechách (silnice II/343) a pozemkem 2563/1 k.ú. Hlinsko v Čechách (silnice III/343 5).

Předložená projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení řeší výstavbu nového chodníku v ul. Rváčovská ve městě Hlinsko, od železničního přejezdu za křižovatkou se silnicí III/343 5 směr Srní. Chodník bude veden vpravo podél stávající silnice II/343 v km cca 22,245 – 22,700 ve směru jejího staničení, od prostoru silnice bude oddělen zvýšeným silničním obrubníkem. Délka navrhovaného chodníku pro pěší s povrchem z betonové dlažby je cca 455,00 m o š. 2 m. Výškové řešení bude respektovat stávající stav komunikace a bude splňovat podmínky pro bezbariérové užívání. Odvodnění chodníku bude zajištěno příčným a podélným sklonem směrem ke komunikaci. Srážkové vody budou vedeny nově navrženými vpustěmi do dešťové kanalizace umístěné pod chodníkem. Vyústění srážkových vod z kanalizace bude mimo silniční pozemek do vsakovací galerie viz PD. Součástí výstavby chodníku je i prodloužení veřejného vodovodu, přemístění 7 svítidel VO a 9 dopravních značek.

S takto navrženým řešením souhlasíme za předpokladu dodržení uvedených podmínek:

- instalované obrubníky musí být osazeny do krajnice dané silnice bez změny směrového a šířkového uspořádání, nesmí dojít k zúžení vozovky (šířka jízdního pruhu včetně zpevněné krajnice k silniční obrubě musí být min. 3,5 m)
- napojení na okraj komunikace (u chodníku a účelových komunikací) musí být plynulé, bez dopravní závary, po rovnoměrném podélném zařiznutí obrusné a ložné vrstvy s následným položením nové živič. vrstvy
- v místě napojení na vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm v šíři min. 1,0 od obruby a ložné vrstvy z ACL 16 tl. 70 mm v šíři min. 0,5 m
- v místech rozšíření silnice bude doplněna kompletní konstrukční vrstva vozovky z ŠD v tl. min. 250 mm v závislosti na skladbě a tl. konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky
- ošetření pracovních a napojovacích spar na silnici II/343 bude provedeno modifikovanou zálivkou (pružnou asfaltovou hmotou)
- odvodňovací zařízení (vpustě + dešť. kanalizace) umístěné v tělese chodníku bude ve vlastnictví a správě města Hlinsko (zajišťující jeho údržbu a řádnou funkci)