

Vysvětlení č. 6 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/3437 Měretice – křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájena dne 6. května 2022 na profilu Zadavatele.

Zadavatel č. 1 a vedoucí Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Zadavatel č. 2: **Městys Včelákov**
Sídlo: 539 73 Včelákov č.p. 81
IČ: 00271128
Zastoupen: Janem Pejchou, starostou

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 31.5.2022:

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr k zakázce č. 2 je položka č. 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD , kde je uvedeno, že se jedná o řadu palisád dlouhou 25 m s rozměrem palisády 0,15 x 0,15 x 1 m. Tomuto zadání však neodpovídá výpočet dané položky, kde je uvedeno množství 0,563 m3. Dle našeho názoru by měl být objem cca 3,75 m3 palisád (166,67 kusů palisád na délku 25 m, přičemž objem jedné palisády je 0,0225 m3). Je tedy množství uvedené ve výměře v pořádku ?

Odpověď

U zakázky č.2 „Zřízení chodníků a zastávek BUS na silnici III/3437,Včelákov“ bylo chybně vykázáno množství palisád v pol. č. 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD. Jedná se o rozměr palisád 0,15x0,15*1,0m v celkové délce 25m. Ve výkazu výměr, který je obsahem přílohy je tedy upraven výpočet a celkové množství. Výpočet je následující: $(0,15*0,15*1,0)*(25/0,15)=3,750 \text{ m3}$. Byla tedy upravena Příloha 3) Soupisy prací (Obec Včelákov) u zakázky č.2.

Zadavatel poskytuje **aktualizovaný soupis prací pro zakázku č. 2.**

Současně **Zadavatel upravuje** bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 43.391.552,08 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota Zakázky č. 1 činí 41.916.372,48 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota Zakázky č. 2 následně 1.475.179,60 Kč bez DPH. Zadavatelé stanovili předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu zakázky č. 2 projektanta.



V Pardubicích dne 1. června 2022

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: upravený soupis prací pro zakázku č. 2

