

Vysvětlení č. 5 - 7 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 23. května 2022 na profilu Zadavatele.

**Zadavatel č. 1 a
Vedoucí Zadavatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Zadavatel č. 2:

Město Hlinsko

Sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 23
Hlinsko

IČ: 00270059

Zastoupen: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 27.5.2022:

Dotaz č. 5

Ve stavebním rozpočtu SO vodovod je pouze 250m potrubí, v projektové dokumentaci je celková délka řadů 475m. Prosíme o upřesnění, o kterou část (staničení) vodovodu se jedná.

Odpověď

Jedná se vodovodní řád mezi V3 a V9 s napojením na stávající řád viz nový výkaz výměr.

Dotaz č. 6

Ve stavebním rozpočtu SO vodovod je ve specifikaci trubního materiálu uvedeno kanalizační potrubí PE100RC2 – vnější vrstva hnědá. Opraví zadavatel specifikaci v rozpočtu na vodovodní potrubí?

Odpověď

V novém výkazu výměr je opraveno dle PD.

Dotaz č. 7

Ve stavebním rozpočtu SO vodovod je ve specifikaci trubního materiálu uvedena pevnostní třída PN16, v projektové dokumentaci je PN10. Jaká specifikace platí?

Odpověď

V novém výkazu výměr je opraveno dle PD.



Zadavatel poskytuje **aktualizovaný soupis prací.**

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti **zadavatel mění** v článku 8 Zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek**, který je nově stanoven **do 22. června 2022 do 08:00 hodin.**

V Pardubicích dne 7. června 2022

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: Příloha 3) Soupis prací (vodovod město Hlinsko) aktual.

