

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka  
„Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel  
IČ: 00085031

V Praze dne 24. 6. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“ nebo „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

| V č. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vysvětlení zadávací dokumentace                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | V rámci PD, která je součástí ZD je navržena skladba asfaltového souvrství: ložná + obrusná vrstva s asfaltovou směsí CRMB. ČSN a TP 170 sice tuto skladbu přímo nezakazují, ale z hlediska zkušeností uchazeče z realizací staveb (problematika neúnosnosti asfaltového souvrství = vyjíždění kolejí) a dále z hlediska nevhodného návrhu s použitím těchto drahých asfaltových směsí, by bylo vhodné skladbu asfaltového souvrství upravit. Změní a upraví zadavatel VZ skladbu asfaltového souvrství? | Zadavatel nebude měnit, ani upravovat skladbu asfaltového souvrství a ponechá ji tak, jak je uvedeno v PD. |

S pozdravem

---

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis