

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Komplex CR s.r.o.  
K Májovu 1256  
537 01 Chrudim

*Naše číslo jednací*  
KHSPA 14135/2021/HOK-UO

*Vyřizuje/linka*  
Rousková/465676461

*Ústí nad Orlicí*  
30.7.2021

**Projektová dokumentace stavby pro územní a stavební řízení „Přeložka vodovodu Horní Třešňovec“, investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

---

## **Závazné stanovisko**

Na základě žádosti spol. Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, zastupující investora stavby spol. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, doručené dne 23.7.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předmětnou stavbu.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení „Rodinný dům – Dolní Morava, objekt IO 03 – přeložka vodovodu“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby přeloženého vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek kráceného rozboru pitné vody z nové vodovodní přeložky.


### **O d ů v o d n ě n í:**

Předložená dokumentace řeší přeložku vodovodu v rámci vyvolané investice z důvodu akce: Opěrná zeď III/31117 Horní Třešňovec. Přeložka vodovodu si vyžádá přepojení

stávajících vodovodních přípojek do nové trasy. Délka přeložky bude 104,15 m z materiálu PE 150, spoje pomocí elektrotvarovek a litinových tvarovek. Trasa přeložky je navržena ve vzdálenosti 1,50 m od stávajícího litinového potrubí. Doba realizace přeložky 1 týden.

**Podmínka č. 1** vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst.1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.

**Podmínka č. 2** vychází z § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.7 písm. a), vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.



Ing. Jitka Seidlová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální