

IDProjekt s.r.o.  
Sokolovská 94  
570 01 Litomyšl

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
14.7.2021	1117425415, 1117429681	Jedlička / 800850860	Č. Třebová / 20.7.2021

#### **Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení**

#### **„Rekonstrukce silnice II/359 v k.ú. Budislav u Litomyšle“**

**Souhlasíme se stavbou pro územní a stavební řízení a kolaudaci za níže uvedených podmínek:**

V záj. území se nachází vrchní vedení NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s..

Toto vrchní vedení nn (do 1 kV), nemá ze zákona stanoveno ochranné pásmo.

V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz stávajícího vrchního vedení NN, kabelových vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. / **nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (konzolí) a případných kotevních prvků.**

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané

**ČSN EN 50110-1 ed. 2., PNE 33 3302** a dalších platných norem ČSN a PNE.

Vzdálenost vedení NN 0,4kV od budov, střechy, oken, okapů atd. řeší **PNE 33 33 02.**

**V případě dotčení zařízení distribuční sítě NN bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě NN.**

Vzdálenost veškerých staveb a oplocení musí být **minimálně 1 metr** od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Jistící skříně a elektroměrové rozváděče musí být volně přístupné (musí být umožněno otevírání dvířek jistících skříní a elektroměrových rozvaděčů).

V případě požadavku o zaizolování vodičů pro potřeby stavby, požádejte v předstihu pracovníky Oddělení Sítě Svitavy prostřednictvím tel. linky 800 850 860, e-mailem

na adrese [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) , či telefonicky na č. 800 850 860, s odvoláním na číslo „naše značka“ v záhlaví.

V případě požadavku na připojení nového odběru, bude řešeno samostatnou žádostí na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz)

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.