

Vysvětlení č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „**Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – 1. část**“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 24. února 2023 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 8.3.2023:

Dotaz č. 3:

Dobrý den,
u objektu SO 101 Komunikace u položky poř. č. 39 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM - 6 285,000 m², není uvedeno % pojiv pro recyklaci. Tuto informaci jsme nenašli ani nikde v projektové dokumentaci. Žádám zadavatele o doplnění. Děkuji

Odpověď:

Předpokládané orientační množství pojiva je následující: Obsah cementu 4%, obsah asfaltového pojiva 2%. Výsledné množství pojiva bude určeno na základě průkazných zkoušek, které zajistí zhotovitel stavby před realizací technologie recyklace za studena.

V Pardubicích dne 10. března 2023
za Zadavatele

.....
**Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023**

