



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Investor:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Kateřina Pešková
Doubravice 98
53353 Pardubice

Žadatel:

Kateřina Pešková
Svídnice 47
53824 Svídnice

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Bar/2022/3382**

Vyřizuje: **Tomáš Bartoníček**

Telefon:

E-mail: **tomas.bartonicek@vakpce.cz**

Název akce:

Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**

Účel / upřesnění -
stanovisko pro: **vydání stavebního povolení**

Zájmové území

Obec: **Chvojenec**
Katastr: **Chvojenec**
Adresa: **Chvojenec 30**

Datum vydání vyjádření: **06.12.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **06.12.2023 (12 měsíců)**

Zasíláme orientační zákres vodovodního řadu ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Kanalizace není v majetku ani správě VAK Pardubice, a.s..

V případě zaslání mapového podkladu v jiném formátu kontaktujte našeho technika :
jaromir.vanis@vakpce.cz

Popis stavby:

Jedná se o stávající krajskou silnici III/3053 v průtahu obce Chvojenec v rozsahu od křižovatky se silnicí II/35 po SDZ konce obce. Rozsah rekonstrukce silnice je v celkové délce 1.281,61m, a to ve stáv. šířkách (základní 6,0m).

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

- Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů na základě písemné objednávky o vytyčení trasy vodovodního potrubí (p.Kaplan 702 150 256 nebo p.Zběhlík 727 890 748).
- Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VAK Pardubice a.s. – provoz Holice.
- Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec,



beranění nelze provádět.

- Umísťování konstrukcí (sloupy, značky apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
- Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
- **Veškeré uzávěry, které budou stavbou dotčeny, budou mezi VAK Pardubice a.s. (-provoz Holice) a investorem (resp. prováděcí firmou) konzultovány a VAK Pardubice a.s. zajistí jejich případnou výměnu. V opačném případě odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly poškozením stávajících uzávěrů.**
- **Před zahájením akce "Rekonstrukce silnice III/3053" doporučujeme provést přeložení stávajícího vodovodního potrubí v úseku směrem k obci Vysoké Chvojno (viz. příloha připomínky k návrhu) - požadavek obce Chvojenec. Dále doporučujeme provést konzultaci mezi VAK Pardubice, a.s. a prováděcí firmou o úseku, který je znázorněn v příloze připomínky k návrhu - jedná se o "budoucí rekonstrukci a zkapacitnění vodovodu Chvojenec".**
- Na hydranty, traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu.
- Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
- Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

Při dodržení výše uvedených "Obecných podmínek" v odstavci 1 souhlasíme s realizací stavby.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s..** Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Přílohy:

počet příloh: 10

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- připomínky k návrhu.pdf (příloha vyjádření)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
9

Tomáš Bartoníček
vedoucí střediska Holice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.