



nové sloup VO + svítidlo  
se ponechá  
demonuje se  
na sloupu NN

demonláž stávajícího  
rozváděče RVO

demonláž na fasádě  
z vrchního vedení  
výložník 1,5m  
lx svítidlo

demonláž na sloupu NN  
z vrchního vedení  
výložník 1,5m  
lx svítidlo

demonláž na fasádě  
z vrchního vedení  
č. 504104,  
lx svítidlo

demonláž svtl. na sloupu NN  
č. 504152,  
lx svítidlo  
bude nahrazeno novým  
sloupem se solárním  
svítidlem

demonláž č. 515321  
složár v=7m, přechod  
lx svítidlo

demonláž č. 5033348  
složár v=10m  
2x výložník 2m  
2x svítidlo, patice

demonláž na fasádě  
z vrchního vedení  
výložník 1,5m  
lx svítidlo

demonláž č. 5033324  
složár v=10m  
výložník 2m  
svítidlo, patice

stávající složár  
se vymění a napojí  
v rámci rekonstrukce  
křídlovky ŘSD

Vnější vlivy: AA7 AB8, AC1, AD3, AE4, AF1  
BA2, BC2, BD1, BE1  
Rozvodné skříň ve venkovním prostoru:  
prostory nebezpečné.  
Vnější vlivy stanoveny podle ČSN 33 2000-5-51 ed3

Provozní napětí: 3NPE 400V AC 50Hz  
Ochrana proti úrazu el. proudem automatickým  
odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ I  
PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTVOŘENÍ  
PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNAČENÍ ZAČÁTKU STAVBY  
JEJICH SPRÁVČÍM I

PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL:	ZPRACOVATEL: Pavel PRÁŠIL
KOMUNIKACE:	VO	Pavel PRÁŠIL	projekt elektronické
Ing. Jakub Holý		Ing. František Huboucí Ph.D.	ICO13207229 tel: 732 875 096 e-mail: pavel.prasil@seznam.cz
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			12m1 870 500 03 Hradec Králové
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Žamberk			ČÍSLO ZAKÁZKY:
STAVBA:			720122
REKONSTRUKCE SILNICE III/31911 ŽAMBERK – PRŮTAH			FORMÁT:
STAVEBNÍ OBJEKT:			4 x A4
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. TYRŠOVA			PARÉ:
MAŽEV PŘÍLOHY:			STUPEŇ: DÚSP
			MĚŘÍTKO: 1 : 500
			ČÁST:
SITUACE - DEMONTÁŽE			D.1.3
			2.1