



Nápojení vrchního vedení VO  
 na stávajícím sloupu NN.  
 tr 8040HF + SP 100 ( 1x6A)



Provozní napětí: 3NPE 400V AC 50Hz  
Ochrana proti úrazu el. proudem automatickým  
odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41.ed.3

Vnější vlivy: A47, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1  
BA2, BC2, BD1, BE1  
Rozvodné skříňe a svítidla ve venkovním prostoru:  
prostory nebezpečné.

Vnější vlivy stanoveny podle ČSN 33 2000–5–51 ed3

POZOR!  
KABEL CYKY 4x10 + FeZn 10 BUDE POLOŽEN V TRASE PŮVODNÍHO ROZVODU VO!!!

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MUŽE BÝT KOPÍROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE