

Vysvětlení č. 4 - 6 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne 28. února 2024 na profilu Zadavatele a uveřejněním ve VVZ pod číslem VZ: Z2024-009262.

Zadavatel č. 1 a

Vedoucí Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Zadavatel č. 2:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Sídlo: Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

IČ: 48171590

Zastoupen: Ing. Pavlem Korečkem, prokuristou

Zadavatel č. 3:

Město Hlinsko

Sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 23
Hlinsko

IČ: 00270059

Zastoupen: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou

Výše uvedený vedoucí Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 21.03.2024:

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr pro investora Obec Hlinsko chybí položky pro ocenění vedlejších a ostatních nákladů (geodetické zaměření, zařízení stavenišť, dokumentace a jiné) Do jakých položek má uchazeč tyto práce ocenit? Doplní zadavatel tyto položky?

Odpověď:

Vedlejší a ostatní náklady pro investora Město Hlinsko jsou součástí objektu SO 000 v soupisu prací SÚS Pk. Jednotlivé položky tohoto objektu mají v popisu uvedené, že se týkají všech objektů stavby nebo konkrétních stavebních objektů.

Dotaz č. 5:

V objektu SO 302 je v technické zprávě uvedeno potrubí PVC DN 250 SN16 (v dalším části textu je uvedeno i potrubí PVC DN 325 SN 16) avšak ve výkazu výměr je uvedeno potrubí PP DN 250 SN16. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.

Odpověď:

Ve stavebním objektu SO 302 bude použito potrubí z materiálu PP (polypropylen) DN 250 SN16.



Dotaz č. 6:

V objektu SO 102 a SO 132 je v technické zprávě uvedeno potrubí PVC DN 150 SN16, avšak ve výkazu výměr potrubí PP DN 150 SN 16. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.

Odpověď

Ve stavebním objektu SO 102 a SO 132 bude použito potrubí z materiálu PP (polypropylen) DN 150 SN16.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
**Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023**

