

Vrbatův Kostelec

Generální projektant:




PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zodp. projektant:	Kontroloval:	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 +420 244 462 219 pontex@pontex.cz			
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Vrbatův Kostelec					
Investor SÚS Pardubice, Doubravice 98, 533 53 Pardubice						
Akce: MOST EV.Č. 35826-2 VRBATŮV KOSTELEČ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ						
Obsah výkresu: SO 431 - PŘELOŽKA SILOVÉHO VEDENÍ ČEZ DIST.			Formát			
			Datum	03/2022		
			Účel	PDPS		
			Č. zakázky	3111-20-084		
			Změna		Č. kopie	
			Měřítko			
			Část dokumentace	D.5	Č. výkresu	



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing resources.

3. Once the information is gathered, the next step is to develop a plan or strategy. This involves breaking down the problem into smaller, manageable parts and determining the best approach to solve each part.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress along the way.

5. Finally, it is essential to evaluate the results and make adjustments as needed. This involves comparing the actual outcomes with the expected results and identifying any areas for improvement.

By following these steps, one can effectively address a wide range of problems and challenges.

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

10. 2. 2021

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přelozku Vrbatův Kostelec, kat. území: Vrbatův Kostelec, parc. č.: 693, Vrbatův Kostelec, Vrbatův Kostelec, ze dne 1. 2. 2021, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Bude provedeno odsunutí sloupu č.60 na ppč.69 kú.Vrbatův Kostelec o 1,3m od silnice. Nový sloup bude použit s dostatečným vrcholovým tahem bez použití kotvy. Na nový sloup budou přepojeny stávající vodiče AIFe 3x50+35, vodiče budou napojkovány novými vodiči na potřebnou délku. Na sloupu bude osazen svod a přípojková skříň SP100 pro čp.19, stávající HDV bude přepojeno do nové skříň. Stávající sloup bude demontován včetně kotvy. Na sloupu se nachází i vedení veřejného rozhlasu a sdělovací vedení Cetin. Přeložení těchto vedení není součástí této přeložky. Přeložení těchto vedení je nutno řešit s jejich majitelem.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Tomáš Abt. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustav a zbývélé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 229 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Došlo: 17-02-2021

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
základní adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

SKUPINA ČEZ

24P:001 ReqType:H ReqExtID:0039823.008 ProcExtID:CS-00210211721735-0002 DocExtID:00000004650525961
 ROID:001AAAI A03931121EDBA9AC0EDFADFA0 BONM/ZISUSPSP DocType:ZC0511(7) SA/Pty:Dopis-DOP144 ZakID:0010713544 DocID:001040426563
 A3210012021082531VerX:249D1038P124 DocID:145434103(0001)/h PSP str:49r-193