

Číslo vyjádření: O22070181096

Vyřizuje: Vladko Voříšek  
Tel.: 469 669 934  
Mobil: 702 250 358  
E-mail: vladko.vorisek@vschrudim.cz  
Datum: 28. 6. 2022

**DSP, a. s.**  
**Ing. Adam Tužil**  
**Kostěnice 111**  
**530 02 Kostěnice**

**Radim - parc. č. 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/3, 103, 104, 106/1, 106/2, 111/1, 145, 236/2, 61, 62/1, 62/2, 63, 64/1, 64/ ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření) - Silnice II/356 Radim (územní nebo stavební řízení – bez záměru napojení napojení domu nebo pozemku na vodohospodářské sítě - komunikace)**

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Doubravice

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále jen VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

2. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice II/356 v Radimi.  
- Odvodnění zpevněných ploch komunikace je zajištěno příčnými a podélnými sklony vozovky a dešťová voda je odvedena do příkopů pozemní komunikace, jež budou v rámci stavby reprofilovány. Případně v zastavěné části obce Radim bude dešťová voda vedena podél silničních obrub, případně v betonových odvodňovacích žlabech do uličních nebo horských vpustí a následně odvedena pomocí systému stávající kanalizace. Odvodnění silnice II/356 od křižovatky se silnicí III/35828 směrem na obec Radim, je řešeno svedením dešťových vod do příkopů. Po levé straně staničení na konci příkopu dojde k výstavbě lapače splavenin (v rámci jiné PD), a po pravé straně k výstavbě kapacitnější horské vpusti a napojení na stávající zatrubnění příkopu (vybudované v rámci stavby „Výstavba chodníku v obci Radim“). Veškerá dešťová voda z komunikace od křižovatky silnic III/35828 x II/356 směrem na obec Radim je pak odvedena do Anenského potoka.  
Ve staničení km 0,120 – 0,190, budou v místech příkopů osazeny betonové odvodňovací žlaby, neboť reprofilace příkopů by byla z důvodů strmých sklonů stávajícího terénu neproveditelná. Ve staničení km 0,093 – 0,120 dojde v rámci stavby k pročištění betonových odvodňovacích žlabů, jež zde budou osazeny v rámci stavby: „Výstavba chodníku v obci Radim“. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno příčnými sklony zemní pláně. Ve staničení km 0,130 – 0,190 bude osazena po pravé straně komunikace pod úrovní zemní pláně drenážní perforovaná trubka DN160, s vyústěním do nových vtokových objektů dešťové kanalizace. Zaústění perforované trubky DN160 musí být v objektu provedeno výše nežli vyústění kanalizace.

**3. S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- a. Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim.
- a. Pracovníci společnosti VS Chrudim před zahájením stavby a po jejím dokončení prověří fyzický stav dotčených kanalizačních stok. Pokud dojde ke zjištění vad na kanalizaci způsobených uvedenou akcí, bude po investoru vyžadováno odstranění těchto vad na jeho náklady, a to dle požadavků VS Chrudim.
- b. Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – pan Stanislav Libřický, tel.: 603 899 863, e-mail: stanislav.libricky@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
- c. Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim o vytýčení provozovaných sítí – pan Vladimír Kraus, tel.: 603 899 841, e-mail: vladimir.kraus@vschrudim.cz (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
- d. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VS Chrudim – pan Stanislav Libřický, tel.: 603 899 863, e-mail: stanislav.libricky@vschrudim.cz. **Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci stavby.**

- e. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
- f. Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim - tel: 469 669 911.
- g. Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  - I. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  - II. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  - III. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
  - IV. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení, stožárů veřejného osvětlení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
- h. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim.

2. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Sylva Řezníčková  
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Radim - parc. č. 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/3, 103, 104, 106/1, 106/2, 111/1, 145, 236/2, 61, 62/1, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 739, 740/1, 740/15, 740/16, 740/3, 747/1, 748/2, 751/3, 757/1, 757/2, 811/1, 811/2, 812/1, 812/3, 813/3, 814, 815, 816, 817, 820/1, 824/11, 83/1, 881, 897/1, 929

Přílohy: Mapa\_O22070181096.pdf  
Provoz: Luže