

**Vysvětlení č. 11 - 15 k Zadávací dokumentaci**

(dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

**Veřejná zakázka:** **„Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 5. dubna 2024 na profilu Zadavatele.

**Zadavatel č. 1 a**

**Vedoucí Zadavatel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

**Zastoupen:** Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

**Zadavatel č. 2:**

**Obec Ostřešany**

Sídlo: Ostřešany 202, 530 02 Pardubice

IČ: 00279846

**Zastoupen:** Mgr. Josefem Vodrážkou, starostou obce

Výše uvedený vedoucí Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 18.04.2024:

**Dotaz č. 11**

U SO 121 je ve výkazu výměr ložná vrstva ACL 16+ . Ve vzorové příčném řezu je tato vrstva z ACP 16+ . Jaký údaj platí ?

**Odpověď:**

Platí výkaz výměr ACL 16+.

**Dotaz č. 12**

V soupise prací SO 101.1 je uvedena položka č. 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37

K této stavební položce chybí položka rozpočtu VÝZTUŽ PRO ZDI A STĚNY. Žádáme zadavatele o doplnění položky rozpočtu.

Pokud má tato stavební položka obsahovat i stavební výztuž, žádáme zadavatele o doplnění informace jaké množství výztuže na 1/m<sup>3</sup> má uchazeč uvažovat a započítat do ceny? Nikde není uvedeno přesné množství tun výztuže, které má položka obsahovat.

**Odpověď**

U položky 29 kód č. 311325 došlo k úpravě popisku poznámky

Výztuž vykázána v nově doplněné položce - kód 327 365

**Dotaz č. 13**

V soupise prací SO 101.1 je uvedena položka č. 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

K této stavební položce chybí položka rozpočtu VÝZTUŽ PRO ZDI A STĚNY. Žádáme zadavatele o doplnění položky rozpočtu.

Pokud má tato stavební položka obsahovat i stavební výztuž, žádáme zadavatele o doplnění informace jaké množství výztuže na 1/m<sup>3</sup> má uchazeč uvažovat a započítat do



ceny? Nikde není uvedeno přesné množství tun výztuže, které má položka obsahovat.

**Odpověď**

U položky kód č. 317325 došlo k úpravě textu v poznámce k položce

Výztuž vykázána v nově doplněné položce - kód 317 365

**Dotaz č. 14**

V soupise prací SO 101.1 je uvedena položka č. 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37

K této stavební položce chybí položka rozpočtu VÝZTUŽ PRO ZDI A STĚNY. Žádáme zadavatele o doplnění položky rozpočtu.

Pokud má tato stavební položka obsahovat i stavební výztuž, žádáme zadavatele o doplnění informace jaké množství výztuže na 1/m<sup>3</sup> má uchazeč uvažovat a započítat do ceny? Nikde není uvedeno přesné množství tun výztuže, které má položka obsahovat.

**Odpověď**

Položka výztuže doplněná v položce - kód 45136

**Dotaz č. 15**

V soupise prací SO 101.1 je uvedena položka č. 02730B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Přeložka přípojky plynovodu PE32)

K realizaci Přeložky přípojky plynovodu chybí projektová dokumentace vč. platného stanoviska správce plyn. přípojky k projektu (GasNet). bez těchto podkladů není možné položku rozpočtu adekvátně ocenit a zadávací dokumentace poskytnutá zadavatelem je tedy nekompletní.

**Odpověď**

Došlo k úpravě resp. dopřesnění v poznámce položky

Nezbytné úpravy a práce, které bude požadovat správce plynovodu při jeho obnažení při stavbě

Pevná cena – 160 000,- Kč, čerpáno pouze se souhlasem TDI, a to dle skutečně provedených prací.

**Zadavatel poskytuje upravený Soupis prací a zároveň upravuje bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace takto:**

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 26.084.571,40 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota Zakázky č. 1 je 17.928.296,87 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota Zakázky č. 2 následně 8.156.274,53 Kč bez DPH. Zadavatelé stanovili předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu  
za Zadavatele

.....

**Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje  
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023**

Příloha: VV\_ostresany\_1 etapa\_xc4\_19\_4.xml

