


Rozvaděč HDR



- plastová nástěnná rozvodnice
- IP 54 (venkovní provedení)
- v rozvaděči bude provedeno rozdělení vodiče PEN
- v místě rozdělení bude provedeno jeho uzemnění ke společnému uzemnění drátem FeZn pr.10mm.

ZODP. PROJEKT.: Ing. Josef Jůn		VYPRACOVAL: Ing. Josef Jůn		<div>KOZPLEX</div> <div>CR</div>	
STAVEBNÍK: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Stavební úřad Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky				Datum:	02 - 2024
OBECNÍ ÚŘAD: Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky				Stupeň PD:	DPS
AKCE: Hala na posypový materiál pracoviště Králíky stavba na parcele KN p. č. 1804/2 v k. ú. Králíky				Arch. č.:	23_32
elektro - rozvaděč				M	
				Číslo výkresu: D.1.4.2	