



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: Ja/2016/v,k/798
VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

VECTURA Pardubice s.r.o.
Ing. Tomáš Pospíšil
K Blahobytu 1525
530 02 Pardubice

Věc: Holice, Husova – rekonstrukce komunikace – stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení

Předložená dokumentace řeší návrh celkové rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici Husově v úseku od křižovatky s ul. Hradeckou po křižovatku s ul. Pod Homolí.

V dotčených úsecích komunikace se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně přípojek a odboček do přilehlých ulic.

K návrhu a realizaci akce máme následující připomínky:

1. Před provedením stavby požadujeme provést výměnu kanalizačních přípojek k nemovitostem a doplnění revizních šachtiček na těchto přípojkách – majitelem přípojek jsou majitelé připojených nemovitostí.
2. V rámci stavby budou zrušeny přípojky nevyužívaných dešťových vpustí včetně zaslepení a zatěsnění příslušných otvorů v profilu stoky nebudou-li využity pro napojení nových vpustí.
3. Dešťové vpusti včetně přípojek jsou součástí odvodnění komunikace a jejich provoz zajišťuje majitel komunikace.
4. Zabrání se vtoku povrchových vod z ploch ležících mimo komunikaci přes dešťové vpusti do veřejné kanalizace zejm. z polí s obsahem hlíny. Dále nebudou zaústěny otevřené silniční příkopy z extravilánu. Tyto vody se odvedou mimo kanalizaci.
5. Vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace provede na základě žádosti středisko VAK Holice.
6. Požadujeme respektovat min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
7. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
8. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré ovládací prvky armatur musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
9. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup ke kanalizačním šachtám a k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

TEL. 466 798 448
FAX. 466 304 643
e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631

10. Dokumentace rekonstrukce kanalizačních přípojek bude po zpracování odsouhlasena VAK.
11. Realizační dokumentace této stavby bude předložena VAK k odsouhlasení.

Při respektování uvedených připomínek souhlasíme s realizací.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

Platnost vyjádření do 11/2017.
Na vědomí: p. Slavík
Spis: Vyj. Holice 2016



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

.....
.....

TEL. 466 798 448
FAX. 466 304 643
e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631

