

Vysvětlení č. 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/36810 Lanškroun, ul. Lidická“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 28. června 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 16.7.2024:

Dotaz č. 4

Dobrý den,
k zadávací dokumentaci VZ „Silnice III/36810 Lanškroun, ul. Lidická“ máme tento dotaz:

1. SO 101 – v soupisu prací mají uchazeči ocenit položku 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM. V popisu této položky je uvedeno ACO 16+. Ve vzorovém příčném řezu je uvedena vrstva ACP 16+ a v TZ je uvedeno „Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 16+“. Jakou směs mají uchazeči v položce 574C56 ocenit?
Děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí:

Dotaz byl podán 16.7.2024 v 9.49 hodin, tzn. po lhůtě 15.7.2024, nicméně musí dojít k nápravě. Jedná se o překlep, správná varianta je:

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+

V rozpočtu se jedná o jinou položku a jednotková cena se o pár korun liší. Položka byla změněna na správnou a původní soubor soupisu prací byl stažen z E-ZAKu a nyní je aktuální.

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 29.7.2024 do 10:00 hodin.

Přílohy:

- Zmocnění č. 23/2024
- Výkaz (033-2024 - Silnice III/36810 Lanškroun, ul. Lidická_SP_uprava 16.7.2024)



V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....

Ing. Marie Krátká, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě zmocnění č. 23/2024

