

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 24. 7. 2024

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
22.	V dodatečné informaci číslo 11 uvádíte, že hmotnost položky 19 má být $4 \times 4,762 = 19,048\text{t}$. V novém VV poskytnutém jako - Příloha g.b) Soupis prací aktualizovanána základě vysvětlení č. 19 má, ale tato položka hmotnost 19,434t. Žádáme zadavatele o upřesnění, která hodnota je správná.	Hmotnost konstrukce pilířů v položce 19. SO 182 p.č. 33417.A má být $4 \times 4,762 \text{ tuny} = 19,048 \times 1,0202 = \text{cca } 19,434 \text{ tuny}$ včetně spojovacího materiálu. Kde je připočteno 2,02% na spojovací materiál. Dle výkazu výměr je tedy platná hodnoty 19,434 tuny. Zadavatel tímto zneplatňuje vydané vysvětlení č. 11.
23.	Rádi bychom se zeptali, zda se počítá se zapůjčením krakorce a zavážecí dráhy pro demontáž mostního provizoria a popřípadě, odkud se bude půjčovat? Demontovaný materiál má být uložen na SUS PK cestmistrovství Pardubice – bude se krakorec a dráha půjčovat i tam?	Zapůjčení krakorce a konstrukce výsuvné dráhy si zváží zhotovitel podle jím zpracovaného a navrženého postupu demontáže nosné konstrukce mostní provizorní konstrukce. Zadavatel není vlastníkem konstrukce krakorce ani prvků tvořící výsuvnou dráhu.

		V případě požadavku zhotovitele na použití krakorce a prvků výsuvné dráhy je možno tyto prvky zapůjčit například u výrobce. Výrobce dočasné mostní konstrukce je společnost Waagner-Biro Bridge Systems GmbH. Kontaktní adresa Waagner-Biro Bridge Systems GmbH, Wipplingerstraße 25, 1010 Vienna, Austria Richard Kerschbaumer [m]+43 664 968 75 21 [e]rke@wb-bs.com [i] http://www.waagnerbiro-bridgesystems.com
--	--	---

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis