

Vysvětlení č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče – III. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 29. června 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 5.8.2024:

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli,
prosíme o zodpovězení dotazů:

Jak má uchazeč přistupovat k ocenění položky 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM v SO 101 z hlediska ocenění pojiva? Součástí zmíněné položky je i dodání pojiva, jehož množství není ze zadání známé. Položka pouze uvádí, že receptura má být stanovena „podle ČSN 736147“ a uvádí předpoklad užití kombinace hydraulického a asfaltového pojiva, nicméně pojivo musí uchazeč ocenit již do soutěže. Uvede zadavatel alespoň předpokládanou recepturu, aby bylo zadání jednoznačné a cenové nabídky byly porovnatelné?

Jak případně bude řešena situace, kdy receptura oceněná v soutěži bude odlišná od receptury stanovené při realizaci?

Odpověď:

Zadavatel udává předpoklad užití pojiva v množství 4% cementu a 2% asfaltové emulze, kdy dodavatel zpracuje průkazní zkoušky. Ocenění položky ve vedlejších nákladech rozpočtu.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

- Zmocnění č. 19/2024

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Mgr. Veronika Václavíčková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě zmocnění č. 19/2024

