

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „**Oprava silnice III/30532 Brdo – Hluboká**“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 23.7.2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu č.8 ze dne 7.8.2024:

Dotaz č. 8

Dobrý den,
v příloze posíláme dotazy k výběrovému řízení.
Děkujeme za odpovědi

Příloha:

Obj. 101

pol. 63 28617338 koleno kanalizace PP korugované DN 160x45° KUS 2,000
chybí montážní položka

69 592238730 mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm KUS 1,000
66 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
KUS 1,000
chybí montážní položka

60 592243649B deska betonová přechodová průměru 625/1240 mm, tloušťky 200
mm, do vozovky KUS 5,000
chybí montážní položka

65 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm
KUS 1,000
chybí specifikace skruží

72 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových
včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 KUS 5,000
chybí montážní položka

Obj. 103



61	28617339		koleno kanalizace PP KG DN 200x45°	KUS	8,000
chybí montážní položka					
67	592238760	1	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	8,000
Domníváme se, že položka je duplicitní s pol. 65 592238760					
62	895941302		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	KUS	8,000
chybí specifikace skruží					
72	911331111		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	M	88,000
73	55391512		svodidlový systém JSNH4/N2 sloupky po 2m	M	88,000
Domníváme se, že položky jsou duplicitní, pol. 911331111 obsahuje i dodávku svodidla					
74	911331412		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	M	24,000
75	55391514		svodidlový systém JSNH4/N2 dlouhý náběh	M	24,000
Domníváme se, že položky jsou duplicitní, pol. 911331412 obsahuje i dodávku svodidla					

Obj. 104

Ve VPŘ 103.4.1 mezi gabionovou zdí a palisádami je vedeno VO. Uvažuje investor s koordinací prací při stavbě gabionové zdi a VO nebo výkaz výměr doplní např. o uložení chrániček a pouzder pro případnou dodatečnou montáž VO.

Obj. 301

38 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm KUS 1,000
chybí specifikace mříže

Odpověď

- Předkládáme k vyplnění aktualizované soupisy prací upravené podle žádosti o vysvětlení z 7. 8. 2024.
- SO 101: Výjimkou je pol. 72. Tato položka zahrnuje 1,694 normohodiny práce, takže montáž zahrnuje.
- SO 701: K opakovaným dotazům na palisády uvádíme, že palisády nejsou osazeny po celé délce zárubní zdi, ale tvoří pouze "dvorky" kolem čtyř stožárů svítidla. Jak je patrné z výkresu B.701.2 - situace a pohled. Příčný řez je veden netypicky složitým místem s palisádami.
- Stavba zdi a chodníku bude prováděna koordinovaně se stavbou veřejného osvětlení, kterou si zajišťuje obec Hluboká.
- Nutno tedy počítat se vstupem dalšího dodavatele na staveniště. Pouzdra pro stožáry při nacenění SO 701 neuvažujte.

Aktualizované soupisy prací pro obě části dokládáme přílohou.



Zadavatel zároveň upravuje předpokládanou hodnotu prací na hodnotu 19 694 187 Kč bez DPH, přičemž jednotlivé části mají tyto předpokládané hodnoty:

Část 1: 17 335 562 Kč bez DPH

Část 2: 2 358 625 Kč bez DPH

Na základě vysvětlení Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny a stanovuje nový termín pro podání nabídek na 23.8.2024 7:30.

Přílohy:

- Soupis prací obec 9.8.2024
- Soupis prací SÚS PK 9.8.2024

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Lenka Vašátková
Náměstkyně úseku ředitele
Zástupce na základě zmocnění

