

Vysvětlení č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „**Most ev. č. 358-004 Podlažice**“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 06.září 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 17.09.2024 v 11:06 hodin:

Dotaz č. 3

1. SO 201 - pol. poř č. 1 - 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU; Prosíme zadavatele o opravu množství z položky č. 13273. Ve výkazu výměr poplatků za skládku je uvedena kubatura 53,18 m³. Množství v položce 13273 má hodnotu 63,680 m³.

Odpověď:

V položce 014101 by měl být pod odkazem na položku 13273 uveden korektní údaj 63,68m³.

2. SO 201 - pol. poř č. 2 - 014112 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD); Prosíme zadavatele o opravu množství z položek č. 11352.a, 11352.b. Vypočítané množství v sobě zahrnuje pouze kubaturu vybourávaných betonových obrubníků, nikoliv betonového lože, ve kterém jsou prefabrikáty usazené.

Odpověď:

Obě položky jsou korektní kubatury. Vzhledem k minimální kubatuře „betonového lože“ uvažováno jako přímá součást položek 11352.x.

3. SO 201 - pol. poř č. 156 - VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ; Prosíme zadavatele o doplnění položky skládkovného za vybourané dilatační závěry na základě poznámky k souboru cen.

Odpověď:

V případě vybourání ocelové konstrukce MDZ by se mělo postupovat dle obecných zvyklostí tedy formou „Odkupu zhotovitelem za cenu šrotu“.

4. SO 000 - pol. poř č. 10 - 02960 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR; Prosíme zadavatele o odstranění této položky. Zhotovitel by neměl platit práci AD s ohledem na případný střet zájmů.

Odpověď:

AD bude zadáno dle standardních pravidel a postupů zadavatele.



Na základě dotazů byly opraveny a aktualizovány exporty SP pro předmětnou veřejnou zakázku ve formátech – Pdf, Xc4 a Xls. Zadavatel přikládá opravené soupisy prací.

Dále pak zadavatel aktualizuje rozpočet a navyšuje předpokládanou hodnotu předmětné zakázky.

Nová předpokládaná hodnota předmětné zakázky je 17 641 947,41 Kč bez DPH.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o tři pracovní dny, tj. nový termín pro podání nabídek je stanoven na 1.10.2024 8:00 hod.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

