

Vysvětlení č. 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:

„Silnice III/327 22 Břehy – Sopřeč“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve podlimitním otevřeném řízení, zahájena dne 05.září 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem


Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 23.09.2024:

Dotazy č. 4

1. Součástí soupisu prací, SO 101.2 Komunikace III/32722 - oprava mostního svršku mostu ev. č. 32722-6, je položka rozpočtu č. 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ
- V PD ani technické specifikaci položky rozpočtu ne nachází specifikaci ani parametry o jaké kotvy a kotvící pásy se jedná. Žádáme o upřesnění, jaké kotvy izolace a jaké kotvící pásy mají být použity a jaké má uchazeč ocenit? Případně prosíme o uvedení příkladu typového výrobku?

Odpověď:

Jedná se o nerezový pásek 80/10 mm (nerez A4) kotvený rozpěrnou kotvou M12 (rovněž nerez) po vzdálenosti $a=0,25m$ (viz. vzor. obrázek níže).



Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

