

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015 – část 2 Oprava silnice III/33750 Vyžice – křiž. s III/33742“**, významná veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení, zveřejněná dne 19.5.2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 508997 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53
Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 49 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 13.7.2015 dotaz od zájemce o veřejnou zakázku:

Dotaz u výše uvedené stavby na položku č. 31 a 71 – štěrkodrtí netříděná amfibolit – opravdu projektant požaduje materiál amfibolit nebo může být použita i jiná štěrkodrtí z typově jiného kameniva?

Odpověď Zadavatele:

Štěrkodrtí musí splňovat normové hodnoty kameniva ČSN 73 6126 do nestmelených vrstev vozovek pozemních komunikací, navržená štěrkodrtí ŠD A.



V Pardubicích dne 14. července 2015

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

