

**Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci**

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

**Veřejná zakázka:** „Hala na sůl cestmistrovství Luže“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 9. 1.2025 na profilu Zadavatele.

**Zadavatel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

**Zastoupen:** Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 16.01.2025 15:12 hodin:

**Dotaz č. 1**

Dobrý den, Vážený zadavateli,  
při zpracování CN jsme zjistili rozpor v zadávací PD.  
Tímto chtěli by Vás požádat o upřesnit materiál střešního pláště.

Technická zpráva:

- 4.Střešní plášť.

- 3.1.Popis: jedná se o střešní plášť, který je tvořený trapézovým plechem CB 55/250 0,75mm - poloha N; viz. popis statiky.

Výkaz výměr:

- Položka 129 - ELYONDA sklolaminátový trapéz 207/35/1,7 mm,, š.1100 mm, cihlově červená RAL 3000 527,62 m2

Předem děkuji za odpověď.

**Odpověď:**

***Zadavatel poskytuje upravenou přílohu „technická zpráva opravena č. 1“, kdy jako střešní krytina je uvažována Sklolaminátová trapézová deska 207/35/1,7 červené barvy.***

***Správné uvedení je obsaženo ve výkazu výměr v ZD.***

***Položka 129 - ELYONDA sklolaminátový trapéz 207/35/1,7 mm,, š.1100 mm, cihlově červená RAL 3000 527,62 m2***

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu



za Zadavatele:

.....  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Mgr. Veronika Václavíčková  
Vedoucí oddělení veřejných zakázek  
Zástupce na základě zmocnění

