

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto - Město

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Bidlová Martina
Mobil:
Tel./fax.:
E-mail:

V Chrudimi dne 05.05.2023

Vážený pane Bednáři,

dne 21.9.2022 byla provedena optická inspekce v obci Načešice silnice III/337 44 a III/337 81 .

V úsecích Š10-Š17 byla chybně zapsána světlost potrubí DN800 a skutečný rozměr v těchto úsecích je DN 500.

V úseku Š19-Š20 je změna průměru DN 400 na DN 500.

V úseku Š20-VO je také DN 500.

Za chybně uvedené údaje se omlouvám.

S pozdravem

Michal Veselý

Monitorovací technik kanálSERVIS



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

oddělení kanálServis IČ: 27484211

-41-