



Investor:
Obec Rokytno
PetraVrbatová
Rokytno 21
53304 Rokytno

Žadatel:

Ing. Tomáš Rak
Truhlářská 264
50341 Hradec Králové

Vaše značka:
Číslo jednací: **VS/Bar/2022/2575**
Vyřizuje: **Tomáš Bartoníček**
Telefon:
E-mail: **tomas.bartonicek@vakpce.cz**

Název akce: **Výstavba chodníku podél III/29820 a III/29815**

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**
Účel / upřesnění -
stanovisko pro: **sloučené řízení (územní + stavební)**

Zájmové území
Obec: **Rokytno**
Katastr: **Bohumileč**
Adresa: **Bohumileč 21, Rokytno**

Datum vydání vyjádření:
Platnost tohoto vyjádření: **02.09.2023 (12 měsíců)**

Zasíláme orientační zákres vodovodního řadu ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Kanalizace není v majetku ani správě VAK Pardubice, a.s.. Na situaci není zakreslen vodovodní řad PE 225, který byl vybudován v letošním roce 2022 (trasu tohoto vodovodu Vám zasíláme v příloze).

Nebyly dodrženy podmínky vyjádření číslo VS/Bar/2022/2069 ze dne 20.7.2022 - požadovali jsme doplnit Vámi zaslané podklady o nový vodovodní řad PE 225, který byl vybudován v letošním roce. Upozorňujeme, že v místech tohoto vybudovaného vodovodu se nachází sloup veřejného osvětlení včetně elektrického kabelu. S Vámi navrhovaným řešením v tomto úseku NESOUHLASÍME.

S ostatní navrhovanou akcí souhlasíme za podmínek:

- před zahájením zemních prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytyčení našeho zařízení a budou stanoveny další podmínky pro provádění zemních prací v jeho blízkosti
- poloha potrubí bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu, v případě poškození musí být poloha potrubí neprodleně znovu vytyčena
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinná neprodleně oznámit tuto skutečnost a.s VAK Pardubice a.s. - provoz Holice



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

- veškeré zemní práce v ochranném pásmu vodovodu, které je 1,5m od obrysu potrubí na každou stranu budou prováděny výhradně ručním způsobem
- veškeré uzávěry, které budou stavbou dotčeny, budou mezi VAK Pardubice a.s. (provoz Holice) a investorem (resp. provádějící firmou) konzultovány a VAK Pardubice a.s. zajistí jejich případnou výměnu. V opačném případě odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly poškozením stávajících uzávěrů v místech nového chodníku
- v souběhu s vodovodním potrubím požadujeme el.kabely umístit do vzdálenosti 1m od potrubí. Nelze-li tento požadavek dodržet, odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly poškozením el. kabelů při odkrývání potrubí
- sloupy veřejného osvětlení musí být osazeny mimo ochranné pásmo vodovodu
- přesná poloha potrubí musí být ověřena ručně kopanými sondami
- při křížení požadujeme na každou stranu od vodovodního potrubí 1m uložit el. kabely do chráničky
- na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly
- veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety
- dojde-li během výstavby k poškození našeho zařízení budou veškeré práce spojené s opravou hrazeny v plné výši investorem
- bez souhlasu VAK Holice nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad stávajícím potrubím
- termín zahájení prací bude nahlášen min. 7 dní předem na provoz VAK v Holicích
- **Při dodržení výše uvedených "Obecných podmínek" v odstavci 1 souhlasíme s realizací stavby.**

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- D.12.C.3 Koordinační situační výkres SO 12.pdf (příloha vyjádření)
- D.12.C.2 Katastrální situační výkres SO 12.pdf (příloha vyjádření)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, OR KS V HK
oddíl B, vložka 999

Tomáš Bartoníček
vedoucí střediska Holice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.