

Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „**Silnice III/03426 Studnice – Košínov – hranice Pk**“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 27. 1. 2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 30.01.2025 14:46 hodin:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

ke stavbě " III/03426 Studnice – Košínov" bychom měli následující dotaz:

Dotaz:

1. V TZ je uvedeno, že bude vyfrézována stávající plocha, ale ve VV není pro tuto činnost odpovídající položka. Bude položka frézování zadavatelem doplněna?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Odpověď:

Jak je uvedeno v TZ, jedná se o rozfrézování stávající vozovky pro provedení navržené recyklace za studena na místě bez použití pojiva. Tato činnost je součástí položky č. 56750.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

