A – PODÉLNÝ ŘEZ MOSTEM 1 : 25



L – PŘÍČNÝ ŘEZ (VLEVO) km 1,038 00 (1:25)



P – PŘÍČNÝ ŘEZ (VPRAVO) km 1,035 00 (1:25)

P – PŘÍČNÝ ŘEZ (VPRAVO) km 1,023 50 (1:25)



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ Distribuce a.s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ – CETIN a.s. *(nadzemní síť)*
- POTRUBÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU – VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM, a.s.
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN (VO+MR) PODZEMNÍ (do 1kV) – MĚSTO PROSEČ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN (VO+MR) NADZEMNÍ (do 1kV) – MĚSTO PROSEČ

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SO 431: EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ Distribuce a.s.
- SO 432: EL. VEDENÍ NN (VO+MR) PODZEMNÍ (do 1kV) – MĚSTO PROSEČ
- SO 432: EL. VEDENÍ NN (VO+MR) NADZEMNÍ (do 1kV) – MĚSTO PROSEČ

LEGENDA PROVIZORNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SO 431: EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ Distribuce a.s.
- SO 432: EL. VEDENÍ NN (VO+MR) PODZEMNÍ (do 1kV) – MĚSTO PROSEČ

POZNÁMKY – OBECNÉ:

- **PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:**
  ČSN 73 0420 – Přesnost vyšťovaní staveb
  ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Výškovací výkresy staveb
  ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti
  TKP KAPITOLA 1, PŘÍLOHA č.9
  TKP KAPITOLA 18, 18 A DALŠÍ SOUVISLÉ.

- **TŘÍDY PŘESNOSTI (dle TKP 1.):**

KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU	TŘÍDA PŘESNOSTI:
– ZEMNÍ PRÁCE	NENÍ POŽADOVÁNA
– ZÁKLADY, KROMĚ PILOT A PODZEMNÍCH STĚN	TŘÍDA 12
– ČÁSTI ZÁKLADŮ NA KTERÉ NAVAZUJÍ PODPĚRY	TŘÍDA 11
– OPĚRY MIMO SLOŽITÝCH PRAVÉ, PILOTY KONSTRUKCE PRO ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY	TŘÍDA 11
– PILÍŘE, NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ČL. PRAHY, SVODIDLA	TŘÍDA 10
– SVRŠEK MOSTU, PŘÍČNÉ KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA	TŘÍDA 9

- **TOLERANCE ROVNOSTI (dle TKP 1.):**

VZTAŽNÁ DÉLKA [m]	2	4	8	10
TOLERANCE V mm	10	15	20	25
(OBECNÁ HODNOTA)				
TOLERANCE V mm	6	10	12	15
(RÁMSY, ZÁBRADLÍ A OBRUBNÍKY)				

- **MEZNÍ ODCHYLKY SVISLOSTI SVISLÝCH PLOCH (dle TKP 1.):**

	h
VÝŠKA	
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] VEDITELNÝCH PLOCH A HRAN OBECNĚ	h/300
MOSTNÍCH PILÍŘŮ	h/400
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] NEVEDITELNÝCH PLOCH A HRAN	h/200

- **PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY:**

ZÁKLADY – TKP 18, NEBO ČSN EN 13670 (TOLERANČNÍ TŘÍDA 1):
- POLOHA ZÁKLADU V PŮDORYSU, VZTAŽENÁ K SEKUNDÁRNÍM PŘÍMKÁM: ± 25 mm
- POLOHA ZÁKLADU VE SMYSLU SMĚRU VZTAŽENÁ K SEKUNDÁRNÍ DRŽKNĚ: ± 20 mm

SLOUPY (PILÍŘE) A STĚNY (OPĚRY) – TKP 18, NEBO ČSN EN 13670 (TOLERANČNÍ TŘÍDA 1):
- POLOHA SLOUPU V PŮDORYSU, VZTAŽENÁ K SEKUNDÁRNÍM PŘÍMKÁM: ± 25 mm
- POLOHA STĚNY V PŮDORYSU, VZTAŽENÁ K SEKUNDÁRNÍM PŘÍMKÁM: ± 25 mm
- VOLNÝ PROSTOR MEZI SOUSEDNÍMI SLOUPY NEBO STĚNAMI: větší z ± 20 mm nebo ± (l/600, ale ne větší než 60 mm
- VYCHÝLENÍ SLOUPU NEBO STĚNY V NĚKTERÉ ROVINĚ: h <= 10 m ... větší z 15 mm nebo h/400;
  h > 10 m ... větší z 25 mm nebo h/600
- ODCHYLKY MEZI STŘEDY: větší z l/30 nebo 15 mm, ale ne více než 30 mm
- ZAKŘIVENÍ SLOUPU NEBO STĚNY V ROVINĚ PODLEŽE: větší z h/300 nebo 15 mm, ale ne více než 30 mm

NOSNÍKY A DESKY (ODPOVÍDAJÍCÍ NOSNÉ KCE1 – TKP 18, NEBO ČSN EN 13670 (TOLERANČNÍ TŘÍDA 1):
- VODOROVNÁ PŘÍMOST NOSNÍKŮ: větší z ± 20 mm nebo ± l/600
- VZDÁLENOST MEZI SOUSEDNÍMI NOSNÍKY, MĚŘENÁ V ODPOVÍDAJÍCÍCH BODECH: větší z ± 20 mm nebo ± (l/600, ale ne větší než 40 mm
- VYCHÝLENÍ NOSNÍKU NEBO DESKY: ± (10 + l/500) mm
- GROVEŇ SOUSEDNÍCH NOSNÍKŮ, MĚŘENÁ V ODPOVÍDAJÍCÍCH BODECH: ± (10 + l/500) mm
- GROVEŇ SOUSEDNÍCH STROPŮ U PODHLEDU: ± 20 mm
- POLOHA STYKU NOSNÍKU SE SLOUPEM, MĚŘENÁ VE VZTAHU KE SLOUPU: větší z ± b/30 mm nebo ± 20 mm
  (b = rozměr sloupu ve stejném směru jako ∆)
- POLOHA OSY ULOŽENÍ LOŽISKA, POKUD JE POUŽITO: větší z ± (20 mm nebo ± 15 mm
  (l = předpokládané vzdálenosti od okraje)

POŽADAVKY NA POVRCH BETONOVÉ MOSTOVKY – ČSN 73 6242:
- ROVINNOST: l = 2,0 m: 8 mm
- ODCHYLKY PŘÍČNÉHO SKLONU: max. ±0,5%
- ODCHYLKY OD PROJEKTOVANÝCH VÝŠEK: max. ±20mm

POŽADAVKY NA POVRCH BETONOVÉ VYROVNÁVACÍ VRSTVY – ČSN 73 6242:
- ROVINNOST: l = 2,0 m: 8 mm

TOLERANCE PRO ROVINNOST POVRCHŮ A PŘÍMOST HRAN – ČSN EN 13670 (TOLERANČNÍ TŘÍDA 1):
- ROVINNOST – POVRCH VE STYKU S BETONEM NEBO HLADNÍ (NEPLATÍ PRO POVRCH MOSTOVKY A VYROVNÁVACÍ VRSTVY):
  CELKOVÉ l = 2,0 m: 9 mm
  MÍSTNÍ l = 0,2 m: 4 mm
- ROVINNOST – POVRCH BEZ STYKU S BETONEM:
  CELKOVÉ l = 2,0 m: 15 mm
  MÍSTNÍ l = 0,2 m: 6 mm
- KOSOÚHLOST PŘÍČNÉHO ŘEZU:
  větší z a/25 nebo b/25, ale ne více než ± 30 mm
- PŘÍMOST HRAN:
  pro délky l < 1,0 m: ± 8 mm
  pro délky l > 1,0 m: ± 8 mm/m, ale ne více než ± 20 mm

PROFILY – TKP 18, NEBO ČSN EN 13670 (PLATÍ TOLERANČNÍ TŘÍDA 1, KROMĚ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE):
- a – ROZMĚRU PROFILU (NOSNÁ KONSTRUKCE, ČESKÁ, PILÍŘ)

ROZMĚR	TOLERANČNÍ TŘÍDA 1	TOLERANČNÍ TŘÍDA 2	
a < 150 mm	±10 mm	±5 mm	
a = 400 mm	±15 mm	±10 mm	
a >= 2500 mm	±30 mm	±30 mm	(MEZILEHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)

- PRAVOÚHLOST PŘÍČNÉHO ŘEZU
- o ... ROZMĚR PŘÍČNÉHO ŘEZU VĚTŠÍ Z ±0,04 a MENŠ ±10 mm, ALE NE VÍCE NEŽ ±20 mm
- POLOHA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

	TOLERANČNÍ TŘÍDA 1	TOLERANČNÍ TŘÍDA 2	
h ... VÝŠKA PROFILU			
h <= 150 mm	±10 mm	±5 mm	
h = 400 mm	±15 mm	±15 mm	
h >= 2500 mm	±20 mm	±20 mm	(MEZILEHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)
MINIMÁLNÍ	−10 mm	−10 mm	(KRYCÍ VRSTVA c_{min})
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM	−0,06 l, (l ... délka přesahu)		

- POLOHA PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE – DLE TKP 18.:
- b ... ŠÍŘKA PRVKU (PŘÍČNÝ ŘEZ)
- h ... VÝŠKA PRVKU (SVISLÝ SMĚR)

	TOLERANČNÍ TŘÍDA 1	TOLERANČNÍ TŘÍDA 2
h <= 200 mm	±0,03 h mm	–
h > 200 mm, menší z hodnot	±0,03 h nebo ±30 mm	–
KRYTÍ BETONEM MĚŘENÉ KE KANÁLKU	−15 mm	–
DOPUŠTĚNO: MÍSTNÍ ODCHYLKY POLOHY PŘÍČNÍHODU PŘÍ UKLÁDÁNÍM VOLNĚ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE PODLE A.6.2, A.6.3 A Tab. A.1 ČSN 73 2401.		
MIMO ČELO FORMY	–	±5,03 h, ale max. ±30 mm
V ČELE FORMY OBECNĚ	–	±10 mm
V ČELE FORMY U PŘÍKLADNÝCH SDRUŽ. KOTEV	–	±1 mm
ODCHYLKY ZLOUČKY KRYCÍ VRSTVY BETONU	–	−5 mm
DOPUŠTĚNO: MÍSTNÍ ODCHYLKY POLOHY NAPÍNACÍCH PŘÍDP. VÝZTUŽE V PŘÍČ. ŘEZU KCI Z PŘÍČKA PŘEDPJATÉHO BETONU Tab. 2 ČSN 73 2401.		
ODCHYLKY POLOHY JEDNOTLIVÝCH VLOŽEK	–	±5,03 h, ale max. ±10 mm
ODCHYLKY ZLOUČKY KRYCÍ VRSTVY BETONU	–	−3 mm
DOPUŠTĚNO: MÍSTNÍ ODCHYLKY POLOHY PROSTŘEDKŮ NA VYTÁHŘENÍ KNÍ KANÁLKŮ V PŘÍČ. ŘEZU KCI Z DOVATEČNĚ PŘEDPJ. BETONU DLE Tab. 3 ČSN 73 2401.		
ODCHYLKY POLOHY JEDNOTLIVÝCH OSAZENÝCH PROSTŘEDKŮ MIMO ČELO FORMY	–	±5,03 h, ale max. ±30 mm
ODCHYLKY POLOHY JEDNOTLIVÝCH OSAZENÝCH PROSTŘEDKŮ V ČELE FORMY OBECNĚ	–	±5,03 h, ale max. ±10 mm
ODCHYLKY ZLOUČKY KRYCÍ VRSTVY BETONU	–	−5 mm

- **ZNAČENÍ BETONŮ:**
  OZNAČENÍ BETONŮ JE V DOK. PROVEDENO PODLE ČSN EN 206+A2, VČETNĚ AGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ.
  TATO OZNAČENÍ JE ROZHODUJÍCÍ PRO STANOVENÍ TRVANLIVOSTI A ODOLNOSTI.

- **ÚPRAVA POVRCHŮ (dle TKP 18.):**
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NÍŽE UVEDENÝCH POPISŮ:
  - Ax – VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY
  - C1a – RUBOVÉ PLOCHY STOJEK A KŘÍDEL
  - C1d – POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE (objekty malého významu)
  - C2d – POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE
  - B4 – POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE (zastavěné území)
  - C1d – VYSKÁNÉ PLOCHY KŘÍDEL A RÁMOVÉ STOJKY (objekty malého významu)
  - C2d – VYSKÁNÉ PLOCHY KŘÍDEL A RÁMOVÉ STOJKY
  - B4 – VYSKÁNÉ PLOCHY KŘÍDEL A RÁMOVÉ STOJKY (zastavěné území)
  - B6 – VIDITELNÉ PLOCHY (BOKORYS ŘÍMS MOSTU)
  - C1d – PODKLEDNÍ ŘÍMS A ODKAZNÁ ČÁST ŘÍMS A CHODNÍKŮ (objekty malého významu)
  - C2d – PODKLEDNÍ ŘÍMS A ODKAZNÁ ČÁST ŘÍMS A CHODNÍKŮ
  - E4 – POVRCH ŘÍMS A CHODNÍKŮ, POVRCH POPROSNÍCH ZDÍ (STRHÁT)

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE POUŽITÉHO BEDNÍCÍHO MATERIÁLU:
- A: Nehoblovaná prkna na sraz.
- B: Hoblovaná prkna na pokoštěbla se zkosením nebo bez zkosení hran prken.
- C1: Vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění.
- C2: Celoplošně vlícovaná deska se strukturou dřeva (drážkované) zpeněné povrchové pohledí protiskyřičnou vrstvou.
- D: Speciální druhy bednění (netěsný pohledový beton, nymfový pohledový beton, speciální vložky do bednění apod.).
- E: Úprava nebedněných ploch – Úprava dřevěným hladítkem bez použití přídavné vody. Pochozí a pojížděné plochy se upraví stěrkou (zdrsněním).

KATEGORIE POHLEDOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE OČEKÁVANÉ KVALITY POHLEDU:
- a: Povrch s drobnými vadami – Pro odbednění odstraněny drobné odštěpky a přetrhky. Větší prohlubně reprofilovány speciálními hmotami (maltami). Otřepky betonu, odtřiny a struktury betonu nejsou na závadu. V případě podkladů (stěrci pro) vadě nebo zrnění vhlazují musí povrch splňovat požadavky pro případný (stěrci) systém.
- b: Jednotný a jednobarevný povrch – Povrch s jednotnou barvou, odtřiny a struktura bez očistných uvedených v bodě c), s možností opravy lokálních (velkých) speciálními stěrkovými nebo reprofilačními hmotami.
- c: Opracovaný povrch betonu – povrch s jednotnou barvou, odtřiny a struktura bez očistných uvedených v bodě c) a b), upravený pemrlováním, vymýváním (obnažení struktury cca 2 mm) nebo obrýváním obrazivem tak, aby byla patrná struktura betonu, případně povrch se strukturou vyhotovenou litřivým betonem bez dalších úprav.
  Kategorie c) musí být vždy podrobně specifikována v ZDS.
- d: Pohledový beton s dále definovanými povrchovými vlastnostmi – Povrch s jednotnou barvou, odtřiny a strukturou bez očistných uvedených v bodě c) a b). Žebírka vzniklá ve spárách mezi prvky bednění mohou mít max. šířku 3 mm. Případní se vrubové hran, bočinek (ze spár mezi prkny) po odbednění. Požaduje se vodotěsná objekt mát konstrukčních prostupů reprofilační maltou a přehrazením vysokotěsnícího bruskou se vzduchem chlazeným diamantovým brusným kotoučem. Povrchy musí být soucelé, jednotné, uzavřené, rovné a bez otěrů a pórů.
- e: Povrch se zvláštní úpravou podle individuálního požadavku ZDS, (např. předepsaný druh a barva sklzbé betonu).

MĚŘÍTKO:

1:25

m 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

SO 201 – MOST EV. Č. 3542–1

KUBATURA BETONU:

KONSTRUKCE:	BETON:	KUBATURA:	JEDNOTKA:
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD	C30/37–XA1	28,18	m^3
ŽB. MONOLITICKÉ OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37–XF2, XD1	27,69	m^3
ŽB. MONOLITICKÁ ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE	C30/37–XF2, XD1	18,40	m^3
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C30/37–XF4, XD3	7,85	m^3
PODKLADNÍ BETON (mimo dosah CHRL)	C16/20–X0	17,92	m^3

POUŽITÉ MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:
(dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A2)

ŽB. MONOLITICKÉ ZÁKLADY	C30/37	XA1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÉ OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÁ ČÁST N.K.	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C30/37	XF4, XD3 – Cl 0,40; Dmax 16 – S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:
(dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A2)

PODKLADNÍ BETON *(v dosahu CHRL)*	C20/25m	XF3 – Cl 1,0; Dmax 22 – S2
PODKLADNÍ BETON *(mimo dosah CHRL)*	C16/20	X0
MEZEROVITÝ BETON *(dle TKP 18.)*	MCB–8	

VÝZTUŽ:
(označení dle ČSN EN 10080, EN 10138)

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

KRESLIL:	KOLEKTIV	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: MIŘETÍN

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ (Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice)

AKCE:
MOST EV. Č. 3542–1
(Aktualizace DUSP+PDPS)

OBJEKT: D.1.3. SO 201 – MOST EV. Č. 3542–1

OBSAH:
TVAR SPODNÍ STAVBY A NOSNÉ KONSTRUKCE – DÍL 2.

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDSMOSTPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	DUSP, PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2483–21–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2483
DATUM:	11/2022
FORMÁT:	10x A4
MĚŘÍTKO:	1 : 25
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.3.6.

SO 201 DUSP+PDPS