

vážená paní
Bc. Kateřina Smutná
Svídnice 47
53824 Svídnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-2860/2022/5203/Žu	Ing. Katarína Žúrková	Brno
17. 1. 2022		+420 541 637 275	7. 2. 2022
		zurkovak@pmo.cz	

Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku - Pomezí

(k.ú. Pomezí, ORP Polička, kraj Pardubický, HP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Dne 17. 1. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP. Investorem je SÚS PK a Obec Pomezí, projektantem pan Jiří Stránský.

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníku, resp. přidruženého pruhu k místní komunikaci, v rozsahu od křižovatky se silnicí III/3632 po chodník před Obecním úřadem Pomezí. Rozsah rekonstrukce silnice je v celkové délce 2220,35 m, a to ve stávajících šířkách (základní 6,50 m, min. 6,0 m). Rozsah výstavby chodníku (levostranného) – část „A + B“ je v délce 377,60 m a v šířce 1,50 m. Délka přidruženého pruhu je 73,97 m v šířce 1,0 m (rozšiřuje MK na celkovou šířku 3,75 m). Odvodnění je řešeno částečně do stávajícího silničního příkopu, částečně vsakem.

Stavba se dotýká VVT Bílý potok (IDVT 10100452) ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem. Stavba leží částečně v záplavovém území. Pozemky p. č. 3983/3 a 3976/6 v k. ú. Pomezí (na kterých se v zájmovém území nachází VVT Bílý potok) jsou ve vlastnictví státu, s kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID VÚ: DYJ_0310).

I. Stanovisko správce povodí a správce VVT Bílý potok

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

2. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
3. Žádný z nadzemních objektů nebude situován v pásmu 8 m od břehové hrany VVT.
4. Dopravní prostředky a stavební mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
5. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Polička.
6. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Pavel Pala, tel.: 724 719 796, e-mail: pala@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 15 dní oznámen termín zahájení stavebních prací. Zástupce správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
7. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Pozemky p. č. 3983/3 a 3976/6 v k.ú. Pomezí (na kterých se v zájmovém území nachází VVT Bílý potok) jsou ve vlastnictví státu, s kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem