

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice III/30532 Brdo – Hluboká, SO 102 – komunikace extravilán“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 27.3.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě:

- Dotazu č. 1 a 2 ze dne 1.4.2025 v 9:01
- Dotazu č. 3, 4, 5 ze dne 1.4.2025 v 15:16
- Dotazu č. 6 ze dne 2.4.2025 v 15:14

Dotaz č. 1

Dobrý den, tímto Vás prosíme o poskytnutí dodatečných informací: Položka č. 71 (SO 102) – Ložní asf. vrstva ACL v tl. 70 mm. V technické zprávě a příčném řezu je ale uvedena tloušťka této vrstvy jen 60 mm. Platí tl. 70 mm nebo 60 mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Položka č. 71 (SO 102) – Slovní popis položky je uveden chybně. Správná tl. vrstvy je 60 mm.

Zadavatel současně zveřejňuje upravený dokument: Soupis prací_040425.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Dotaz č. 2

Pol.č. 77 (SO 102) - Jednostranné ocelové silniční svodidlo s jednou pásnicí, stupeň zádržnosti N 2, rozteč sloupků 2 m. Pro zádržnost N2 jsou ale po 4 m. Rozteč 2 m je H1. Žádáme o upřesnění typu svodidel.

Odpověď na dotaz č. 2

Rozteč sloupků 2 m vychází ze specifických místních podmínek. Dodavatel by měl nacenit svodidlo s jednou pásnicí stupeň zádržnosti N 2 a sloupky po 2 m.



Dotaz č. 3

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení rozporu soupisu prací s PD:

v soupisu prací je pol. 67 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m² a v PD je Postřík infiltrační.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje připomínku. Zadavatel současně zveřejňuje upravený dokument: Soupis prací_040425.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Dotaz č. 4

V soupisu prací je pol. č. 68 573231111 Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m² a ve vzorovém řezu je "Postřík spojovací emulzí PSE 0,5 kg asfaltu na m².

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel akceptuje připomínku. Zadavatel současně zveřejňuje upravený dokument: Soupis prací_040425.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Dotaz č. 5

V soupisu prací je pol. 71 577195122R Asfalt. bet. ložní se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlín modifikovaná vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB v tl.70 mm v PD je v tl. 60mm. Co tedy platí? Děkuje

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel akceptuje připomínku. Zadavatel současně zveřejňuje upravený dokument: Soupis prací_040425.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Dotaz č. 6

Dobrý den,

zasíláme Vám dotaz k zakázce "Oprava silnice III/30532 Brdo – Hluboká, SO 102 – komunikace extravilán": V SO 102 je položka – 13154513 Frézování. Opravdu k této položce požaduje zadavatel ocenit skládkovné – viz položka 997221875 – Poplatek za uložení odpadu asfaltového?

Odpověď na dotaz č. 6

Poplatek za uložení odpadu asfaltového se nevztahuje na odfrézovaný materiál ale na živичné vrstvy - penetrační makadam - vyzískaný při bourání stávajících podkladních vrstev v místech sanací.



Dodatečné informace nezakládají důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Příloha:

- **Soupis prací_040425**

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Administrátor veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

