



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

**Investor:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Ing. Michal Švarc  
Doubravice 98  
53353 Pardubice

**Žadatel:**

DSP a.s.  
Ing. Michal Švarc  
Kostěnice 111  
53002 Kostěnice

**Vaše značka:**

Číslo jednací: **VS/Šla/2023/2440**

Vyřizuje: **Romana Šlaisová**

Telefon: **+420 466 798 447**

E-mail: **romana.slaisova@vakpce.cz**

**Název akce:**

**Silnice III/34031 Mikulovice**

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**

Účel / upřesnění -  
stanovisko pro: **sloučené řízení (územní + stavební)**

**Zájmové území**

Obec: **Mikulovice**

Katastr: **Mikulovice u Pardubic**

Datum vydání vyjádření: **21.09.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **21.09.2024 (12 měsíců)**

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce silnice III/340 31, která se nachází na území obce Mikulovice v katastrálním území Mikulovice u Pardubic. Začátek úseku je v místě křižovatky se silnicí II/324 a konec úseku je na konci obce Mikulovice - provozní staničení km 0,000 – km 0,855. Stávající napojení místních komunikací a sjezdů bude zachováno.

Silnice je navržena s šířkou vozovky 6,00 m, šířka jízdního pruhu 3,00 m + 0,50 m nezpevněné krajnice, mezi silničními obrubami je šířka jízdního pásu zachována.

V celém úseku je navržena celková rekonstrukce vozovky se sanací aktivní zóny. V místech, kde není nebo nebude chodník jsou navrženy silniční obruby pro zajištění odvodnění komunikace se základním převýšením 12 cm nad hranou vozovky nebo 2 cm v místě sjezdů k nemovitostem. Dále jsou navrženy nové uliční vpusti v místech dle navržených podélných a příčných sklonů. Mezi souvislou zástavbou obce a hřbitovem je navrženo pročištění stávajícího mělkého příkopu, který bude zaústěn do nových horských vpustí.

Odvodnění komunikace vychází ze stávajícího stavu a je navrženo do stávající dešťové kanalizace, přilehlé zeleně nebo odvodňovacích zařízení silnice.

Zasíláme orientační zákres stávajících sítí ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**. Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..



## VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací provede VAK na základě objednávky vytyčení stávajících sítí v dotčeném území - bude respektováno ochranné pásmo těchto sítí.
2. Používání mechanizace bude v ochranném pásmu omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Způsob provádění prací v ochranném pásmu a další opatření budou v předstihu dohodnuty s vedoucími pracovníky příslušných provozů VAK Pardubice.
3. Před zahájením stavby vyzve zhotovitel provoz vodovodů VAK Pardubice (vedoucí p. Vojtěch, tel. 466798424) ke kontrole funkčnosti všech uzávěrů domovních přípojek a sekčních šoupát.
4. Dešťové vody z komunikace a otevřeného silničního příkopu od hřbitova (extravilán) budou odváděny mimo veřejnou kanalizaci ve správě VAK. Tyto vody požadujeme odvést samostatným potrubím nebo odvodňovacím zařízením se zaústěním do vodoteče pod požární nádrží (rybníček).
5. Veškeré kanalizační poklopy a kryty šoupátek, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
6. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
7. Dále budou dodrženy výše uvedené "Obecné podmínky" v odstavci 1.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Romana Šlaisová

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika  
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

**Přílohy:**

počet příloh: 6

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 255f2bff0d9516c1aafdf742f78b9a33cdc39938)

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: a5c81114c42b9a70fb78962b1ccbe329d2be6fc8)

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: f252c054274cff0e7d2ad381098a0d86be734ee7)

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 3721d4d2d95df84b6e15350c2a9a2d6e1ff221ec)

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 8a3210f45f6d759b22c53e273bdf8dc3db3e2660)

- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)