



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-64068-2/ČJ-2023-170606

Pardubice 25. července 2023

Počet stran: 2

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Pardubice**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 18. července 2023, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Silnice III/34031 Mikulovice, SO101 Silnice“. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice č. III/34031 na průtahu silnice obcí Mikulovice v úseku od silnice č. II/324 po konec obce směrem na obec Ostřešany. Délka navržených prací je cca 855 m. Předpokládáno je zrušení zastávky bus u budovy školy a zřízení 2 nových přechodů pro chodce.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Silnice III/34031 Mikulovice, SO101 Silnice“ pro společné územní a stavební řízení pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) V místech křižovek pozemních komunikací musí být dodrženy rozhledové poměry dle čl. 5.2.9 ČSN 736102.
- 2) V místech připojení sousedních nemovitostí musí být dodrženy rozhledové poměry dle čl. 12.8 ČSN 73 6110.
- 3) Nebudou zřízeny nové přechody pro chodce, neboť dle předložených podkladů tyto nesplňují rozhledy pro jejich bezpečné provozování (čl. 10.1.4 ČSN 73 6110).
- 4) Budou doplněna opatření před vjezdem do obce, na vjezdu do obce a na průtahu silnice obcí dle platných TP145 pro navrhování průtahů silnic obcemi. Navržené vdz č. V15 (symbol B20a "30") na průtahu silnice obcí toto nesplňuje. Rovněž navržené rozšíření vozovky v obci proti šířkovému uspořádání silnice v extravilánu vede ke zvýšení rychlosti vozidel při jízdě obcí.
- 5) Umístění kanalizačních vpustí požadujeme provést mimo jízdní pruh dle čl. 13.2.1 ČSN 73 6110, aby bylo zamezeno vzniku budoucích poruch vozovky.
- 6) Bude provedeno osvětlení silnice č. III/34031 na celém průtahu silnice obcí dle ČSN EN 13 201. Tento požadavek vyplývá z rozdílných povinností chodců daných ustanovením § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko smí být použito pro účely zahájení společného územního a stavebního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka
podepsáno elektronicky