



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Investor:

je totožný  
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Hav/2024/1663**

Vyřizuje: **Mgr. Matěj Havrda**

Telefon:

E-mail: **matej.havrda@vakpce.cz**

Žadatel:

Komplex CR

Jiří Savruk

Průmyslová 190

53701 Chrudim

## **Název akce:** **Silnice III/34031 Mikulovice, dešťová kanalizace – Valčíkova a Devotyho**

Druh žádosti o vyjádření k: **vyjádření ke stavbám vodovodů a kanalizací**  
Účel / upřesnění - **dokumentace pro společné územní a stavební řízení**  
stanovisko pro:

### **Zájmové území**

Obec:

**Mikulovice**

Katastr:

**Mikulovice u Pardubic**

Datum vydání vyjádření:

**28.05.2024**

Platnost tohoto vyjádření:

**28.05.2026 (24 měsíců)**

V zájmovém území - viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad PVC 110 a PVC 160 – viz. přiložený orientační zákres – nutno vytyčit. Součástí těchto vodovodních řadů jsou jednotlivé armatury (sekční šoupata, hydranty...) a stávající vodovodní přípojky PE 32 a PE 40, které jsou součástí zákresu – nutno vytyčit.

V zájmovém prostoru se rovněž nachází gravitační řad kanalizace – kamenina DN 500, beton DN 400, PVC 315, PVC 630, beton DN 300, – nutno vytyčit. Součástí těchto kanalizačních řadů jsou jednotlivé kanalizační přípojky – beton a PVC DN 150 a DN 200 – jsou součástí zákresu – nutno vytyčit.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění dalších následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s.:

- 1, dojde k vytyčení všech sítí ve správě a majetku Vak a.s.
- 2, technik Vak a.s. stř. Pardubice bude přizván na předání stavby a jednotlivé kontrolní dny stavby
- 3, pokládka všech nově navržených inženýrských sítí bude před záhozem překontrolována technikem

Vak a.s. stř. Pardubice

- 4, odp osoba – provoz voda – p. Vojtěch 724103350, provoz kanalizace – p. Vašíček 602137136

### **Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:**

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Pardubice o **vytyčení**

### **trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: [vyjadreni@vakpce.cz](mailto:vyjadreni@vakpce.cz)

[www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz)

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631



- při případném protlaku pod komunikací dojde k ruční výkopové sondě na odkrytí vodovodního a kanalizačního řadu – provede investor
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Pardubice
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanál. řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Pardubice
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
  - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak a.s. stř. Pardubice provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanál. sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s. středisko Pardubice
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Pardubice
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanál. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s. středisko



## VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

### Pardubice

- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s.
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- dojde-li k nucené přeložce sítí ve správě, majetku a provozu Vak Pardubice, a.s., bude tato přeložka řešena samostatným SO, které bude povoleno příslušným vodoprávním úřadem. Majetkové poměry se měnit nebudou. Případná přeložka bude řešena ve spolupráci s majetkovým oddělením Vak a.s. pomocí „smlouvy o přeložce vodárenské infrastruktury“. Přeložka bude povolena jako vodní dílo a realizována na náklady investora výše uvedené akce.
- veškeré stávající UV budou nově napojeny do nové dešťové kanalizace – jejich zrušení bude realizováno pomocí kanalizační vložky na odbočení stávajícího řadu
- do dešťové kanalizace budou rovněž svedeny veškeré balastní vody, které se v lokalitě nachází
- investor předá Vak a.s. geodetické zaměření zhotovené dešťové kanalizace
- Vak Pardubice, a.s. Vám sděluje, že nebude vlastnit, ani provozovat navrženou dešťovou

### kanalizaci

- na uvedenou dešťovou kanalizaci doporučujeme osadit kanalizační betonové poklopy s odvětráním

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený druh žádosti.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Mgr. Matěj Havrda  
vedoucí technického oddělení  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



**Přílohy:**

počet příloh: 11

souborové přílohy:

- Situace č. 10.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 9e8721c1cb2c43cf9ca6f4ccdb772a073bdd420e)
- Situace č. 9.dgn (příloha vyjádření)  
(SHA1: 7f272856b00279ec348be3c2937a99844b19a5c3)
- Situace č. 8.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 1cbb062f3edb4f1ebca989f1e309dcabeb067ee3)
- Situace č. 7.dgn (příloha vyjádření)  
(SHA1: 1970ad6a9b64168534e7ee6007a958eed7685306)
- Situace č. 6.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 6e95adf77e263017a42543c7b118b0e71aaefe22)
- Situace č. 5.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 2f469db3a1ce599030fcffdf2363cb50d8cf7f1a)
- Situace č. 4.dgn (příloha vyjádření)  
(SHA1: 2dc5e0911fd73cb83386a31bd158222b75ec7ed1)
- Situace č. 3.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 6adfe657aed820e1b327e6bb71cd50ca31bf5822)
- Situace č. 2.dgn (příloha vyjádření)  
(SHA1: 3ca5414684c8cf57c203dc973da9dcefabf53cae)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 6e202744eb53caad3a42444541be2b1085a8f3f9)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)  
(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)