



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-65700-2/ČJ-2023-170606

Pardubice 31. července 2023

Počet stran: 2

DSP a.s.  
Kostěnice 111  
530 02 Pardubice**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 22. července 2023, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Chodník pro chodce, Mikulovice – ulice Valčíkova a Devotyho“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících chodníků (a výstavba chodníku nového) v souběhu se silnicí č. III/34031 na průtahu silnice obcí Mikulovice. V rámci stavby je navrženo zřízení 2 nových přechodů pro chodce a zrušení stávajících zastávek autobusů veřejné přepravy osob.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Chodník pro chodce, Mikulovice – ulice Valčíkova a Devotyho“ pro společné územní a stavební řízení pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) Nebudou zřízeny přechody pro chodce v navržených místech, neboť dle našeho názoru nejsou splněny podmínky pro zřízení přechodů pro chodce, které jsou dány intenzitami chodců a vozidel ve špičkové hodině dle ČSN 73 6110. Možné by bylo uvažovat pouze o zřízení přechodu pro chodce u objektu základní školy. Podmínkou bude označení stálými svislými dopravními značkami a snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h max. v pracovních dnech a v době provozu školy.
- 2) Vjezdy do zón označených dopravními značkami IZ5a-b bude proveden chodníkovým přejezdem dle ČSN 73 6110.
- 3) Navržené parkování mimo vozovku silnice č. III/34031 bude umístěno mimo rozhledová pole připojení nemovitosti č. p. 65.
- 4) Šířkové uspořádání chodníků bude navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. (např. uspořádání chodníku u č. p. 3 tomuto nevyhovuje).

Rožkova 2757  
530 02 Pardubice[www.policie.cz](http://www.policie.cz)Tel.: 974 566 250  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: ndihp32

5) V místech předpokládaného vstupu chodců do vozovky musí být dodržen rozhled na vyčkávací plochy dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a TP103.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

*Toto stanovisko smí být použito pro účely zahájení společného územního a stavebního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník  
vedoucí dopravního inspektorátu  
z r. por. Ing. Jiří Moučka  
podepsáno elektronicky