

Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/3055 Vysoké Chvojno – hr. PK“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 8.4.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 22.4.2025 ve 15:07 hodin a ze dne 23.4.2025 v 9:54 hodin.

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

ke stavbě „Silnice III/3055 Vysoké Chvojno – hr. PK“ prosíme o zodpovězení následujícího dotazu:

V soupisu prací - výkazu výměr jsme v žádném stavebním objektu nenašli položky na Čištění krajnic a s tím související položky na Poplatky za uložení na skládce odpadu.

Žádáme tímto zadavatele o doplnění zmíněných položek.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď na Dotaz č. 1

Ve stávajícím stavu silnice III/3055 se téměř v celé délce nezpevněné krajnice nenacházejí, proto nebyla tato položka přidávána.

Odstranění stávajícího materiálu (ve stávajícím stavu spíše zeminy + na minimálních místech náznaky nezpevněné krajnice) je zohledněno v položce 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I (v místech terénních úprav).

S ohledem že stávající krajnice jsou propadlé, bude docházet naopak více k doplnění materiálu než potřeby odkopu a odstranění.

Tato dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek.

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli,

ke stavbě „Silnice III/3055 Vysoké Chvojno – hr. PK“ prosíme o zodpovězení následujícího dotazu:

Ve výkaze výměr objektu SO 103 v položce č.1 - 014101 „POPLATKY ZA SKLÁDKU“, jsou špatně sečteny výměry.

Žádáme zadavatele o opravu celkového množství.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.



Odpověď na Dotaz č. 2

Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje aktualizovaný soupis prací.

Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

**Zadavatel rovněž upozorňuje, že se zvyšuje předpokládaná hodnota o 120 684,00 Kč.
Nová předpokládaná hodnota je nyní 30 701 817,90 Kč bez DPH.**

**Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek
o 2 pracovní dny, tj. nový termín pro podání nabídek je stanoven na 30.4.2025 8:00 hod.**

**Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací
dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.**

Přílohy:

017 - Silnice III3055 Vysoké Chvojno – hr. PK - Komplexní soupis prací.pdf

017 - Silnice III3055 Vysoké Chvojno – hr. PK - Komplexní soupis prací.xml

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Marie Krátká, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

