

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Most ev. č. 314-003 Dolní Čermná“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 15.4.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu č. 2 ze dne 22.4.2025 ve 12:18 hodin a dotazu č. 3 ze dne 30.04.2025 11:05.

Dotaz č. 2

Dobrý den, prosíme o reakci na náš dotaz:

SO 182 Položka č. 27 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON a položka č. 71 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Položka č. 27 obsahuje popis "Komplet - manipulace, zřízení, provozování, opotřebení, nájem, uložení na skládku zhotovitele". Položka č. 71 obsahuje popis "Rozebrání (NIKOLIV BOURÁNÍ) provizorní spodní stavby mostního provizoria. Součástí položky veškerá manipulace, odvoz a uložení na stanovenou skládku". Prosíme zadavatele o odstranění rozporu v uložení na stanovenou skládku a vybrání jedné položky, která bude tuto činnost obsahovat.

Předem děkujeme

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 2

- V položce č. 27 (pol. 33312) je chybně uvedena poznámka „uložení na skládku zhotovitele“. Korektní textace poznámky k položky č. 27 (pol. 33312) je: **„Komplet – manipulace, zřízení, provozování, opotřebení, nájem. Jednotková cena snížena na 45% z důvodu předpokladu použitelnosti prefabrikátů k dalšímu užití.“**
- Poznámky k položce č. 71 (pol. 96611) je uvedena korektně.

Dotaz č. 3

Vážený zadavateli,

prosíme o prověření hodnoty nadvýšení, z naší zkušenosti s dotvarováním mostních konstrukcí o jednom prostě uloženém poli se jeví 20 mm, při této délce, jako nedostatečné. Dále v rozpočtu postrádáme položku předpínání nosné konstrukce, se kterým se ve výkresové části uvažuje.

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 3

- V rámci návrhu DUSP, PDPS byl zpracován statický výpočet mostní konstrukce. Výstupem statického výpočtu jsou i základní předpokládané parametry pro montáž vodorovné části N.K. (nadvýšení apod.).
- V předstihu realizace stavby musí zhotovitel vypracovat samostatnou PD RDS, která bude obsahovat samostatný statický výpočet, který bude zohledňovat přesný postup



výstavby vodorovné nosné konstrukce. V této projekční fázi dojde k upřesnění nadvýšení dřevěné části nosné konstrukce.

- Pro montáž dřevěné části vodorovné nosné konstrukce bylo v rámci PDPS uvažováno s využitím položky č. 119 (pol. 94890.1 - *PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ*).
- Soupis stavby (PDPS) by měl být doplněn o novou položku 421376.R - *VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ (m.j. [kpl])*. V rámci nové položky se předpokládá realizace montážního předjetí dřevěné části vodorovné nosné konstrukce (položka včetně kotevních přípravků v konstrukci spodní stavby, pevnostní tahové tyče, hydraulické lisy, roznášecí trámce, podkladní desky, pomocný materiál apod.).
- Soupis stavby (PDPS) by měl být doplněn o novou položku 42144.R - *REKTIKACE ZÁVĚSŮ DESKOVÝCH MOSTŮ (m.j. [kpl])*. V rámci nové položky se předpokládá detailní rektifikace jednotlivých pevnostních tyčí do požadované geometrie (dle návrhu PD RDS) v montážním stavu dřevěné části nosné konstrukce.

Zadavatel na základě dotazů zveřejňuje aktualizovaný soupis prací a aktualizovaný výkaz výměr a kubatur.

Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že se zvyšuje předpokládaná hodnota o 250 000,00 Kč. Nová předpokládaná hodnota je nyní 31 652 693,93 Kč bez DPH.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 5 pracovních dnů, tj. nový termín pro podání nabídek je stanoven na 14.5.2025 v 8:00 hod.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

Přílohy:

2025_05_02--PDF--Most_314-003_Dolni_Cermna-PDPS--bez_cen.pdf

2025_05_02--XC4--Most_314-003_Dolni_Cermna-PDPS--bez_cen.xml

2025_05_02--XLS--Most_314-003_Dolni_Cermna-PDPS--bez_cen.xlsx

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Marie Krátká, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

