

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, III. etapa“
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 29.05.2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001386>
Č.j. SUSPK/5373/2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 10.06.2025 10:33 hodin:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v položce č. 41 – Úprava oplocení u SO 131 je uveden počet 3 ks. Rádi bychom se ujistili, zda se jedná o tři jednotlivé brány, nebo o brány u tří různých nemovitostí. Z mapových podkladů se totiž zdá, že úprava by se mohla týkat většího počtu bran.

Současné znění položky neumožňuje její adekvátní ocenění – například výška brány bude pravděpodobně nižší než výška oplocení. Navíc je otázkou, zda vlastníci nemovitostí s takovou úpravou souhlasí.

Zvažuje zadavatel možnost přehodnocení této položky a její případné zařazení do prelimináře?

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď:

Ačkoliv přišel dotaz po lhůtě pro podání Žadostí o vysvětlení zadávací dokumentace, Zadavatel se i tak rozhodl dotaz prošetřit.

Jedná se o tři kompletní brány a vchodové branky u třech různých nemovitostí (č.p. 1004, 1005, 1281). Dle modelu terénu a situace nových chodníkových ploch projekt uvažuje s výškovou úpravou pouze u třech nemovitostí. Zbylé nemovitosti by měly být možné napojit bez úprav za dodržení bezbariérového užívání stavby. Popis položky uvádí veškeré zámečnické práce nutné k výškové rektifikaci. Jedná se konkrétně o: -demontáž brány a jejího uchycení (odšroubování, odříznutí), -úprava závěsů (výšková korekce cca 10-20 cm,

předpoklad svařování), - úprava ukotvení nosného sloupku brány (nový základ), -zpětná montáž sloupků a brány (seřízení a úprava dorazů), -doplnění distančních podložek, -nátěr sloupku. Zhotovitel v jednotkové ceně zohlední výše popsané činnosti. Projekt neuvažuje nové oplocení.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Marie Krátká, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění