

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/30532 Hluboká – křiž. II/358 Perálec“

Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení VZ: 07.08.2025 13:00

URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001420>

Č.j. SUSPK/8830/2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení a doplnění k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 13.08.2025 07:58 hodin:

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli,

tímto Vás žádáme o dodatečnou informaci k veřejné zakázce „Silnice III/30532 Hluboká – křiž. II/358 Perálec“ dle níže uvedeného.

Děkujeme.

- 1. V příloze zadávací dokumentace E.1 zásady organizace výstavby v bodě 16. Omezení provozu na veřejných komunikacích je uvedeno: „vzhledem k šíři dopravního pásu pouhých 5 m musí být stavební práce prováděny za úplné uzavírky pro veřejnou silniční dopravu. Vyjímkou jsou přípravné a dokončovací práce mimo korunu silniční komunikace. Objízdna trasa je navržena po komunikacích III/30532, II/305, III/358 – Hluboká, Luže, Skuteč, Kutrín. Viz. příloha.“ Uchazeč v zadávací dokumentaci nenašel tuto přílohu. Prosíme o doplnění.*
- 2. Uchazeč žádá o vysvětlení položky v SO 002 Vedlejší rozpočtové náklady číslo položky 006 Silniční provoz - zajištění DIO (řízení dopravy prac.stavby) průjezd BUS stavbou úsek křiž. III/35831 - křiž. s II/358. Předpoklad 21 dnů 1 KPL. Jak má uchazeč zajistit průjezd BUS stavbou, když zadavatel viz. výše uvádí „vzhledem k šíři dopravního pásu pouhých 5 m musí být stavební práce prováděny za úplné uzavírky pro veřejnou silniční dopravu.“*
- 3. Uchazeč žádá o vysvětlení položky v SO 101 Komunikace číslo položky 49 966966966R Stranový posun kabelu včetně zemních prací a osazení chráničky 29 m. Prosíme o doplnění typu chráničky a rozsahu*

Odpověď:

Zadavatel vyhodnotil dotazy jako relevantní a k bodům dotazu sděluje následující:

- 1. Zadavatel přikládá přílohu E.1.1 – uzavírka a objízdná trasa. Tato příloha patří do svazku E.**
- 2. Zadavatel uvádí, že průjezd BUS stavbou v uvedeném úseku silnice je požadavek dopravní obslužnosti Pardubického kraje, kdy vzhledem k probíhajícím dopravním opatřením v této lokalitě, by nebylo možné zajistit dopravní obslužnost okolních obcí. Umožnění průjezdu výhradně vozidel BUS stavbou bude na koordinaci prací každého zhotovitele.**
- 3. Zadavatel uvádí ke specifikaci "Chráníčka dělená pevná 110mm / 3m, mechanická pevnost 450 N, materiál HDPE, barva červená" 10 kusů**

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění