



naše značka
5003086277

vyřizuje
Pavel Gabriel

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
01.07.2024

DSP a.s.
Kostěnice č.p. 111
53002 Kostěnice

Věc:

NESOUHLASNÉ VYJÁDRĚNÍ - Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice

K.ú. - p.č.: Černá za Bory, Dašice, Hostovice u Pardubic, Studánka, Zminný

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Daniel Běle - e-mail: daniel.bele@gasnet.cz):

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- VTL PLYNOVOD DN 500
- VTL PLYNOVOD DN 300
- VTL PLYNOVOD DN 150
- ZRUŠENÝ VTL PLYNOVOD DN 200

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí
Ochranné pásmo VTL plynovodu (od 1.1. 2016) je 2 m na obě strany od potrubí
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů DN 500 a DN 300 je 40 m na obě strany od potrubí
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od potrubí
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 (od 1.1. 2016) je 10 m na obě strany od potrubí

K předložené projektové dokumentaci "Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice" sdělujeme toto NESOUHLASNÉ STANOVISKO s následujícím odůvodněním:

- předložený záměr stavby vyvolává přeložky VTL plynovodů (SO 501) DN 500 vest. 0,71765 km a DN 300 ve st. 0,72266 km;
- přeložky VTL plynovodů DN 500 a DN 300 (SO 501) budou realizovány a dokončeny v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000228619 a č. 4000228610, uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy (GasNet, s.r.o.) a investorem (Správa a údržba silnic Pardubického kraje);
- dle námi zjištěných informací jsou stanoviska č. 5002272061 ze dne 8.12.2020 a č. 5002272050 ze dne 8.12.2020 k

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

odsouhlasení projektové dokumentace jednotlivých přeložek VTL plynovodů DN 500 a DN 300 (SO 501) po platnosti;
- je třeba obnovit platnost těchto stanovisek, kontaktní osoba pro jejich obnovení je:

Šlapák Radovan
Specialista připojování PZ-Čechy 4
GasNet Služby, s.r.o., Oddělení připojování PZ-Čechy 4
Hradec Králové
T: 724 134 587
E: radovan.slapak@gasnet.cz

- po obnovení platnosti stanovisek jsme Vám připraveni vydat souhlasné stanovisko;

- v případě dočasné přístupové komunikace (SO 120) ze silnice II/340 vedené v trase stávající polní cesty UPOZORŇUJEME, že v místě napojení na silnici II/340 není zakreslen VTL plynovod DN 150;

V případě potřeby je možné stávajících plynárenská zařízení ve správě GasNet, s.r.o. zdarma vytyčit. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetové adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Uveďte číslo této žádosti.

Polohu stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na internetové adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Po obnovení platnosti stanovisek je nutné opětovně podat žádost o stanovisko k NEplynárenské stavbě.

Novou žádost, prosím, zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003086277 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavel Gabriel
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003086277 ze dne 01.07.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice. K.ú.: Černá za Bory, Dašice, Hostovice u Pardubic, Studánka, Zminný.





Legenda:	
	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Černá za Bory , Dašice , Hostovice u Pardubic , Studánka , Zminný.

