

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Pardubice
IDDS: pyxwfx2

Spis.zn. : S-KHSPA 13652/2024/2
Naše č.j.: KHSPA 17089/2024/HOK-Pce

Vyřizuje/ linka
Ing. Pozděnová/466531935

Pardubice
3.6.2024

Závazné stanovisko

**k projektové dokumentaci pro povolení záměru „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory –
Dašice“ v k.ú. Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Dašice, Kostěnice**

Na základě žádosti spol. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice zastoupené spol. DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ: 27555917 o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“ v k.ú. Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Dašice, Kostěnice ze dne 3.6.2024 posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby „Přeložka silnice
II/322 Černá za Bory – Dašice“ v k.ú. Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Dašice,
Kostěnice **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona o ochraně veřejného zdraví váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1. Před zahájením užívání posuzované stavby přeložky silnice II/322 bude pro objekt vedený v KN jako rodinný dům čp. 20, drážní domek, situovaný na st.p.č. 43 v k.ú. Zminný, bude předložen doklad o změně v účelu využití a nebo odstranění stavby v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.**
- 2. Nejpozději před zahájením užívání posuzované stavby přeložky silnice II/322 budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.** Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

3. **Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu.** Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7 a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění:

K projektové dokumentaci k územnímu řízení vydala KHS závazné stanovisko dne 20.9.2022 vedené pod čj. KHSPA1607/2022/HOK-Pce se 4 podmínkami:

1. *V rámci stavebního řízení bude předložena aktualizovaná hluková studie včetně dokladu správce komunikace o použitých intenzitách dopravy na přeložce silnice II/322. Podmínka je stanovena v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.*
2. *V rámci stavebního řízení bude předložena projektová dokumentace dopracovaná dle připomínek uvedených v odůvodnění včetně závěrů aktualizované hlukové studie, doložení potvrzení použitých intenzit dopravy na přeložce silnice č. II/322 pro výpočet hluku z dopravy správcem komunikace a podrobného řešení demolice objektů.*
3. *Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.*
4. *Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z přeložených vodovodních řadů. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.*

Dne 3.6.2024 byla předložena projektová dokumentace pro povolení záměru „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“ v k.ú. Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Dašice, Kostěnice bez uvedení č. zakázky, zpracovaná 2/2024 (revize 5/2024) spol. DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ: 27555917 (dále jen PD), která řeší přeložku silnice II/322 Černá za Bory – Dašice.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která bude sloužit jako přivaděč k dálnici D35. Začátek úseku je v místě hranice okružní křižovatky v Černé za Bory (dokončené v roce 2019). Konec úseku navazuje na realizovaný obchvat města Dašice. Úsek stávající silnice II/322, který bude přeložen touto akcí, bude následně převeden do kategorie silnice III. třídy. Začátek úseku je v km 27,7 a konec úseku je v km 32,7 stávajícího provozního staničení silnice II/322.

V rámci této stavby je navržena nová okružní křižovatka napojující přeložku silnici II/322, průmyslový areál Starzone (délka úpravy je 214,00 m od hranice OK) a silnici k obci Zminný.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Dále je navržena styková křižovatka před koncem úseku napojující přeložku silnice II/322 a silnici k obci Zminný.

Přeložka silnice II/322 je navržena v kategorii S 9,5/90. Základní šířka jízdního pásu je 8,50 m + 2x0,75 m nezpevněné krajnice. V místech křižovatek je šířka proměnlivá dle počtu jízdních pruhů. Od začátku úseku až po hranici nově navržené okružní křižovatky bude provedena obnova živičného krytu, zrušení stávajícího odbočovacího pruhu k areálu Starzone, zrušení stávající stykové křižovatky k průmyslovému areálu a bude obnoveno odvodňovací zařízení. Obslužnost parcel zahrádkářské kolonie bude zajištěna účelovou komunikací, která bude oddělena od přilehlé silnice II/322 postranním dělicím pásem s ocel. svodidlem. Následně bude vybudována nová okružní křižovatka s vnějším průměrem 40 m a spojovací větví ve směru Pardubice – Dašice. Trasa stavby pokračuje v souběhu se železničním koridorem Pardubice – Česká Třebová v délce cca 2 km, překonává vodní tok Zmínka a následně se odklání směrem ke stávající silnici II/322 a městu Dašice. Před napojením na stávající silnici II/322 je navržena nová styková křižovatka s pruhy pro odbočení vlevo a vpravo, která slouží pro napojení silnice k obci Zminný. V mezikřižovatkovém úseku je trasa vedena střídavě v násypu a zářezu. Konec stavby je napojen na stávající silnici II/322, kde dojde k napojení na obchvat města Dašice. Obslužnost zemědělských ploch je zajištěna novými hospodářskými sjezdy.

Součástí žádosti je aktualizované Posouzení akustické situace 23/11/2021 zpracované v červenci 2021 Ing. Martinem Vraným, které bylo KHS předloženo v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, KHS se k oznámení záměru vyjádřila dne 8.9.2021, pod čj. KHSPA 15444/2021/HOK-Pce, kde konstatovala, že podmínky stanovené v závazném stanovisku k projektové dokumentaci pro územní řízení ze dne 9.12.2020 pod čj. KHSPA 14165/2020/HOK-Pce jsou stále v platnosti. V aktualizovaném posouzení akustické situace 10/07/2021 nebyl předložen doklad správce komunikace o použitých intenzitách dopravy na přeložce silnice č. II/322, proto bylo plnění požadováno v rámci stavebního řízení. Součástí PD k povolení záměru je doklad správce komunikace spol. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, o tom, že použité intenzity dopravy na přeložce silnice č. II/322 byly v aktualizovaném Posouzení akustické situace 23/11/2021 správně.

Výsledné hodnoty dokládají u drážního domku, vedeném v KN jako rodinný dům čp. 20 na st. p.č. 43 v k.ú. Zminný překročení hygienického limitu hluku 50 dB pro noční dobu z provozu navržené stavby. Výpočtem bylo zjištěno u RD čp. 20 Zminný: 60 dB pro denní dobu a **52,7 dB pro noční dobu**. V PD je uvedeno, že posuzovaný objekt na p.č.st. 43 v k. ú. Zminný (rodinný dům čp. 20) bude vykoupen a odstraněn. **Součástí PD nejsou bourací práce objektu čp. 20 na st. p.č. 43 v k.ú. Zminný**, proto je stanovena **podmínka č. 1** v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Součástí PD je **SO 301 Přeložka vodovodu** LT DN300 v Černé za Bory, z důvodu návrhu okružní křižovatky. Stávající vedení vodovodu probíhá pod navrženou okružní křižovatkou. Je navržena přeložka vodovodu délky 178,40 m z potrubí z tvárné litiny. Potrubí bude v místech křížení s komunikací uloženo do ocelové chráničky DN 500 mm.

Přeložka: délka 178,40 m, materiál a profil LT DN 300, šoupě 2 ks, DN 300 (tvárná litina), hydrant – kalník 1 ks (tvárná litina), ocelová chránička DN 500 (dl. 11,00 m a 32,70 m).

Předpokládá se výstavba přeložky vodovodního řádu při zachování zásobovací funkce potrubí původní trasy. Po provedení celé délky přeložky bude vodovodní řad přepojen na nové potrubí, a to při odstavení a vypuštění části vodovodního řádu. Před napojením přeložky vodovodu na stávající řad se provede desinfekce a následný proplach a bude provedena tlaková zkouška.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Dezinfekce, proplach a tlaková zkouška budou provedeny podle požadavků vlastníka a provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. Po zprovoznění nového řadu bude starý řad zrušen způsobem odsouhlaseným provozovatelem vodovodní sítě a vlastníkem. Přednostně bude vodovodní řad demontován.

Dále je součástí PD **SO 302 Přeložka vodovodu** LT DN250 před městem Dašice, z důvodu změny směrového řešení silnice II/322. Stávající vedení vodovodu probíhá pod navrženou silnicí. Je navržena přeložka vodovodu délky 344,00 m z potrubí z tvárné litiny.

Přeložka: délka 344,00 m, materiál a profil LT DN 250, hydrant – vzdušník 1 ks (tvárná litina).

Podmínky č. 2 a 3 jsou stanoveny v souladu § 3 odst. 2, § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Ing. Bronislava Pozděnová
Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Přílohy: byly podány elektronicky