

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 4. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
42.	V SO 101 je položka č. 18220 Rozprostření ornice ve svahu v množství 7 901,826 m3. Ornice určená k ohumusování bude nejspíše na jedné ze dvou deponii ornice. V technické specifikaci dané položky se píše, že položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50 m. Nechybí tedy ve výkazu položka týkající se výkopu a přemístění ornice z míst deponie na místo rozprostření, respektive v které položce je tato operace uvažována ?	Do výkazu výměr SO 101 byla přidána položka 125732 vykopávky ze zemníků a skládek, odvoz do 2km. Ornice sejmutá v rámci výstavby bude užita v rámci více stavebních objektů. Přesné rozmístění deponované ornice a zpracování bilance zemních prací bude předmětem RDS. Jelikož se jedná o měřený kontrakt, bude skutečná výměra odpovídat množství skutečně provedených prací.
43.	V SO 101 je položka č. 21150 Sanační žebra z kameniva v množství 296,25 m3. V Technické specifikaci položky je uvedeno, že položka zahrnuje dopravu a uložení předepsaného kameniva a mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. V jaké položce jsou k dané položce uvedeny zemní práce?	Položka zemních prací byla zahrnuta do pol. 13273.

44.	K výše uvedené položce přináleží položka týkající se opláštění z geotextilie. Jaké parametry má mít příslušná geotextilie ?	Mechanické parametry geotextilie dle TP 97 pro typ separační geotextilie S2, s významnou filtrační funkcí.
45.	Změna Soupisu prací – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	Zadavatel v návaznosti na zaslané žádosti o vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací – aktualizace na základě vysvětlení č. 45 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný soupis prací.
46.	V plánu realizace BIM (BEP) v kap. 7.2 je předepsáno pokračovat s modelováním BIM RDS a DSPS v softwarovém prostředí ve kterém byla zpracována PDPS. Chápe správně uchazeč, že jsou programy uvedené závazné a nelze je měnit?	Programy uvedené v BEP jsou závazné a nelze je měnit bez souhlasu zadavatele. Pokud je potřeba jiný nástroj, musí být změna doplněna do BEP jako oficiální aktualizace.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis