

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 25. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
103.	Žádáme o kontrolu výše přijaté smluvní částky formou bankovní záruky. Pro Záruku za odstranění vad nebývá běžně požadováno 10%. Platí tedy požadavek na 10% přijaté smluvní částky formou bankovní záruky pro Záruku za odstranění vad?	Tato výše představuje zavedenou praxi zadavatele u zakázek obdobného charakteru. Požadavek na výši Záruky za odstranění vad v uvedené výši 10 % z Přijaté smluvní částky platí.
104.	Ve všech objektech řady SO 100 a v objektu SO 202 jsou uvedeny položky č. 02950 - OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY a č. 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ. Avšak v objektu SO 201 tyto položky chybí. Žádáme o doplnění výkazu výměr.	Do výkazu výměr SO 201 byly přidány položky č. 02950 - OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY a č. 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ.

105.	U objektů řady SO 100 a SO 200 je uvedena položka č. 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS avšak u objektů řad SO 300 a SO 400 tato položka chybí. Žádáme o doplnění této položky.	Vzhledem k podrobnosti zpracované PDPS pro objekty řady SO 300 a SO 400 a jejich rozsahu zhotovitel předmětné části dokumentace tuto položku do rozpočtu neuváděl a nebude doplněna.
106.	V objektu SO 104 je uvedena pol. 915211, která v ceníku OTSKP odpovídá vodorovnému značení z plastu avšak ve výkazu je napsáno v názvu položky barvou. Žádáme o opravu výkazu výměr.	Ve výkazu výměr SO 104 byl opraven popis položky č. 915211 na VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA. Číslo i výměra položky zůstává beze změny.
107.	V objektu SO 106 chybí položka pro vpustňový a revizní kus pro šterbinový žlab. Žádáme o doplnění výkazu výměr.	Do výkazu výměr SO 106 byly přidány položky č. 897624 VPUSŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM a 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM. Byla adekvátně upravena výměra položky 935161.
108.	V objektu SO 140 je ve výkazu výměr uvedena geotextilie gramáže 400 g/m2 avšak v projektu je uvedena geotextilie min. 500 g/m2. Jaká textilie má být tedy použita? Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.	Ve výkazu výměr SO 140 byla změněna položka č. 21461D na 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2. Stejným způsobem byla změněna tato položka také v SO 105.6.
109.	V rámci dodatečné informace č. 66 byly doplněny položky pro provizorní opravu stávající komunikace v objektech 301 a 302. Avšak nebyly doplněny položky pro odstranění stávajících silničních vrstev pro překopy. Žádáme o doplnění výkazu výměr.	Do výkazu výměr SO 301 a SO 302 byla přidána položka č. 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM. Byla adekvátně upravena výměra položky 132736.

110.	Změna Soupisu prací - viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	Zadavatel tímto vydává na základě znění žádosti opravený soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací II-302_aktualizace na základě vysvětlení č. 110 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný soupis prací.
111.	Je nutné nabídku, respektive formuláře nabídky - vyjma bankovní záruky (dopis nabídky, příloha k nabídce, formuláře, smlouva) podepsat oprávněnou osobou, nebo je možné tyto formuláře odeslat bez podpisu a považují se za podepsané zasláním na elektronický nástroj zadavatele?	Formuláře se považují za podepsané zasláním na elektronický nástroj zadavatele.

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Vysvětlení zadávací dokumentace
112.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na vydaná vysvětlení, zpřesnění zadávací dokumentace a neuveřejnění vybraných vysvětlení do 3 pracovních dnů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku 8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK a stanovuje konec lhůty pro podání nabídek do 8. 10. 2025 do 08:00 hodin. Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 3. 10. 2025 do 8:00 hodin.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis