



Legenda:

614/1

výložník venkovního osvětlení na budově, osazení TYP UO.A - výměna (nový výložník 0.5m, nové LED svítidlo)

hranice parcel

hranice sloučených parcel

číslo parcelní

rozhraní ploch

budovy

Legenda svítidel:
TYP UO.1 - 67.7W, 7206lm, 3000K

Před započítím zemních prací nutno vytýčit průběhy st.sítí.
Zákres jednotlivých stávajících sítí je pouze informativní, většinou převzatý z vyjádření správců.
V areálu se s vysokou pravděpodobností nacházejí další areálové inženýrské sítě, tyto njesou zakresleny a jejich polohu nelze blíže upřesnit. Z tohoto důvodu je nutné výkopové práce provádět s maximální opatrností.
Stavba je plánována jako drobná stavba podle přílohy č. 1, bod 11, zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona.
Předpokládá se provedení stavby, bez povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb..

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-S, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: základní: izolací
kryty nebo přepážkami
při poruše: automatickým odpojením od zdroje

k.ú. Hylváty



Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz		Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz	
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Název stavby: SÚS PK - výměna venkovního osvětlení Středisko: Ústí nad Orlicí		Číslo stavby: 2025-0027	
		Datum: 8/2025	
		Formát: 297x590	
		Měřítko: 1:500	
		Stupeň: DPS	
Název dokumentu: Koordinační situační výkres		Číslo dokumentu: C.2.4	Číslo paré: